

Dopravní stavby a venkovní architektura  
s.r.o.  
Kamila Holotová  
Náměstí Krále Jiřího 6  
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Hana Mlsová/354 414 214  
mlsova@chevak.cz

20.1.2022

**Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20212534**

Název stavby: Velkoplošné opravy Cheb, Písečná ulice

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 1790/13

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená PD řeší opravu stávajícího asfaltového krytu v tloušťce cca 10 cm v Písečné ulici v Chebu, vyznačení nového vodorovného dopravního značení, opravy zničených obrub, vybudování nových míst pro přecházení a doplnění odvodnění - srážkové vody budou svedeny pomocí vyměněných a nových uličních vpustí do stávající jednotné kanalizace pomocí stávajících přípojek od stávajících UV. Dále bude rozšířen chodník po obou stranách ulice z důvodu zachování stávajícího stromu rostoucího na chodníku u křižovatky Písečná – Dragounská a umožnění bezpečného průchodu kolem tohoto stromu. Celková délka řešené části ulice písečné je cca 315 m.

Minimální šířka vozovky v místech rozšíření chodníků bude 6,50 m, tj. každý jízdní pruh bude š. 2,75 m s krajnicemi š. 0,50 m po obou stranách, v místech vyznačených parkovacích stání se bude pohybovat šířka jízdních pruhů od min. š. 2,75 m s krajnicí o š. 0,50 m až do max. š. 2,95 m s krajnicí o š. 0,50 m. Ostatní šířky jízdních pruhů zůstávají zachovány.

Podélná parkovací stání budou v úseku Dragounská – Osvobození vyznačena vodorovným dopravním značením a budou min. šířky 2,0 m. Je předpokládáno podélné stání pro 13 aut.

Rozšíření chodníků je závislé na min. šířce vozovky tj. 6,50 m a plynulé návaznosti jízdních pruhů úseků Pastýřská – Dragounská, Dragounská – Osvobození. Šířka rozšířených chodníků se pohybuje od min. š. 1,60 m do max. š. 3,35 m. V místech křižovatky Písečná – Příčná budou oba křižovatkové poloměry oblouků chodníků upraveny na R 2,0 m pro lepší průjezd vozidel. Na křižovatce Písečná – Dragounská budou všechny poloměry oblouků upraveny na R 3,0 m.

Odvodnění zpevněných ploch

Stávající uliční vpustí budou zrušeny, jejich přípojky budou ponechány. Stávajících 15 UV bude vyměněno za nové, a navíc budou doplněny o 6 nových UV – 5ks bude napojeno do tzv. sdružených přípojek se sousedící vpustí, pouze UV12 bude napojena na veřejnou kanalizaci novou samostatnou kanalizační přípojkou – do RŠ ID 3070. Celkem tedy bude 21 nových UV. Vpustí budou betonové prefabrikované DN 500 a budou vybaveny kalovým prostorem pro možnost zachycení písku a drobných splavenin. Vpust bude zakryta těžkou mříží. Nové přípojky vyměňovaných uličních vpustí a nových vpustí budou napojeny na stávající ponechané přípojky, které jsou napojeny do stávající jednotné kanalizace v ul. Písečné. Ve 2 místech složitějších tras napojení nových přípojek (sdružené) bude realizována revizní plastová korugovaná šachta DN 800 s poklopem D.

**CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí /stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:**

- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) vody (
- uliční vpusti na (dešťové kanalizaci) musí být vybaveny lapači splavenin a kalovým prostorem
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky
- vodovodní řad v ul. Písečné bude vyměněn (výměnu provede CHEVAK Cheb, a.s. na vlastní náklady), zahájení stavebních prací nutno CHEVAK Cheb, a.s. oznámit **v dostatečném časovém předstihu, minimálně 5 měsíců před zahájením stavby**
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavby, nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod, předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. **geodetické zaměření stavby přípojek UV**
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

**Podmínky pro provádění stavby:**

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p.Marek – kanalizace. Upozorňujeme, že trasa stávajícího vodovodního řadu je v mapových podkladech společnosti CHEVAK Cheb, a.s. zakreslena pouze orientačně, přesná poloha bude zaznamenána až při vlastní výměně vodovodního řadu. Nutno před zahájením velkoplošné opravy Písečné ul. ověřit aktuální trasu vodovodního řadu (v současné době není ještě známo, zda nedojde k vymístění části vodovodního řadu v horní části Písečné ul. z chodníku do komunikace) s ohledem na navrženou trasu kanalizační přípojky od UV12.
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- stožáry/sloupky/pilířky pro jiná vedení nesmí být osazeny v ochranném pásmu vodovodu/kanalizace
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- napojení UV12 na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- investor/dodavatel stavby přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci do úrovně upravené nivelety komunikace a ke kontrole funkčnosti všech ovládacích armatur

Za správnost vyhotovení:

**CHEVAK Cheb, a.s.**  
odk. vodorozvoje  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

**Bc. Jiří Puffer**  
vedoucí oddělení vodorozvoje

**Hana Mlsová**  
samostatný referent vodorozvoje