


| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kreslil: | Projektant: | Zodp. projektant: |  U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice provozovna - Americká 960/1, 350 02 Cheb Tel./fax: 354 433 589, 354 439 305 IČ: 25688553 DIČ: CZ 25688553 | |
| Jiří Šuk | Jiří Šuk | Ing. Jiří Skála | | |
| St.ú.: Cheb | | | | |
| Obec: Město Cheb | | | | |
| Investor: Město Cheb, IČ: 00253979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 | | | Stupeň: | DPS |
| Akce: OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA CHEB část: 2023 - AMERICKÁ II. - SV. + ST | | | Formát: | A4 |
| | | | Měřítko: | |
| | | | Datum: | 08/2021 |
| Část: světelně-technické a elektrotechnické řešení | | | Č. zakázky: | 49/21 |
| Obsah: KONFIGURACE SVĚTELNÝCH BODŮ | | | Č. přílohy: | D.1.4-4 |
| www.electrosun.cz | | | | |

| Název ulice | Označení svítidla (podle SM) | ZATRŘIDĚNÍ / POŽADAVKY | Zóna životního prostředí | Mont. výška svítidla [m] | Typ svítidla | Sklon sv. | Instalovaný příkon [W] | Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků |
|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 17.listopadu | 892 | M4 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 6 | 5° | 48,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1m |
| 17.listopadu | 891 | M4 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 6 | 5° | 48,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1m |
| Evropská | 888 | M4 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 7 | 10° | 55,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1,5m |
| Evropská | 887 | M4 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 7 | 10° | 55,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1m |
| Spálená | 1468 | P4 | E3 | 6,0 | Svítidlo LED – konfigurace 8 | 10° | 15,0 | Výložník na bet stožár 0,3m |
| Spálená | 1469 | P4 | E3 | 6,0 | Svítidlo LED – konfigurace 8 | 10° | 15,0 | Výložník na bet stožár 1,5m |
| Spálená | 1470 | P4 | E3 | 6,0 | Svítidlo LED – konfigurace 8 | 10° | 15,0 | Výložník na bet stožár 1m |
| Spálená | 1471 | P4 | E3 | 6,0 | Svítidlo LED – konfigurace 8 | 10° | 15,0 | Výložník na bet stožár 0,5m |
| Americká | 3471 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 5 | 0° | 26,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 2m |
| Americká | 3470 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 5 | 0° | 26,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 2m |
| Americká | 3469 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 5 | 0° | 26,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 2m |
| Americká | 3468 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 5 | 0° | 26,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 2m |
| Americká | 3467 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 3 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1m |
| Americká | 3466 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 3 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1m |

| Název ulice | Označení svítidla (podle SM) | ZATŘÍDĚNÍ / POŽADAVKY | Zóna životního prostředí | Mont. výška svítidla [m] | Typ svítidla | Sklon sv. | Instalovaný příkon [W] | Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků |
|-------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Americká | 3465 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 3 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1m |
| Americká | 3464 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 3 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1m |
| Americká | 3463 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 3 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 2m |
| Americká | 2478 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 4 | 15° | 47,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 0,5m |
| Americká | 2477 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 4 | 15° | 47,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1m |
| Americká | 2476 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 4 | 15° | 47,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 2m |
| Americká | 2475 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 2 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 0,5m |
| Americká | 1860 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 2 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1m |
| Americká | 2510 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 2 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 0,5m |
| Americká | 1861 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 2 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 0,5m |
| Americká | 1862 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 1 | 0° | 45,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 0,5m |
| Americká | 1863 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 1 | 0° | 45,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 0,5m |

| Název ulice | Označení svítidla (podle SM) | ZATRŽDĚNÍ / POŽADAVKY | Zóna životního prostředí | Mont. výška svítidla [m] | Typ svítidla | Sklon sv. | Instalovaný příkon [W] | Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků |
|-------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Americká | 1970 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 1 | 0° | 45,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 0,5m |
| Americká | 1864 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 1 | 0° | 45,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 0,5m |
| Americká | 1133 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 1 | 0° | 45,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1,5m |
| Americká | 1132 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 1 | 0° | 45,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1,5m |
| Americká | 606 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 1 | 0° | 45,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 1,5m |
| Americká | 614 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 3 | 10° | 37,5 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 2R/180°/1m |
| | | | | | Svítidlo LED – konfigurace 2 | 10° | 37,5 | |
| Americká | 1837 | M5 | E3 | 10,0 | Svítidlo LED – konfigurace 4 | 15° | 47,0 | Stožár 10m, vrcholové zatížení 60kg, výložník 2m |
| Americká | 1149 | | E3 | 0,0 | Stávající svítidlo | 0 | 0,0 | Stožár 8m, vrcholové zatížení 45kg, výložník 2R/90°/1,5m |
| | | | | | Stávající svítidlo | 0 | 0,0 | |
| Americká | 1963 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 12 | 0° | 11,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |

| Název ulice | Označení svítidla (podle SM) | ZATRŽIDĚNÍ / POŽADAVKY | Zóna životního prostředí | Mont. výška svítidla [m] | Typ svítidla | Sklon sv. | Instalovaný příkon [W] | Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Americká | 1964 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 12 | 0° | 11,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |
| Americká | 1939 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 13 | 0° | 18,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |
| Americká | 1938 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 13 | 0° | 18,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |
| Americká | 1623 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 13 | 0° | 18,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |
| Americká | 1905 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 13 | 0° | 18,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |
| Americká | 1904 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 13 | 0° | 18,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |
| Americká | 1903 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 13 | 0° | 18,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |
| Americká | 1902 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 13 | 0° | 18,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |
| Americká | 1901 | P4 | E3 | 5,0 | Svítidlo LED – konfigurace 13 | 0° | 18,6 | Stožár 5m, vrcholové zatížení 25kg, výložník 0m |
| Lomená | 1910 | P4 | E3 | 8,0 | Svítidlo LED – konfigurace 9 | 10° | 29,0 | Stožár 8m, vrcholové zatížení 45kg, výložník 1m |
| Lomená | 1911 | P4 | E3 | 8,0 | Svítidlo LED – konfigurace 9 | 10° | 29,0 | Stožár 8m, vrcholové zatížení 45kg, výložník 1m |

| Název ulice | Označení svítidla (podle SM) | ZATRŽIDĚNÍ / POŽADAVKY | Zóna životního prostředí | Mont. výška svítidla [m] | Typ svítidla | Sklon sv. | Instalovaný příkon [W] | Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků |
|----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lomená | 1912 | P4 | E3 | 8,0 | Svítidlo LED – konfigurace 9 | 10° | 29,0 | Stožár 8m, vrcholové zatížení 45kg, výložník 2R/90°/ 1m |
| | | | | | Svítidlo LED – konfigurace 9 | 10° | 29,0 | |
| Lomená | 1913 | P4 | E3 | 8,0 | Svítidlo LED – konfigurace 9 | 10° | 29,0 | Stožár 8m, vrcholové zatížení 45kg, výložník 1m |
| Lomená | 331 | P4 | E3 | 8,0 | Svítidlo LED – konfigurace 10 | 5° | 22,0 | Stožár 8m, vrcholové zatížení 45kg, výložník 1m |
| Lomená | 330 | P4 | E3 | 8,0 | Svítidlo LED – konfigurace 10 | 5° | 22,0 | Stožár 8m, vrcholové zatížení 45kg, výložník 1m |
| Kláštevní mlýn | 1467 | P4 | E3 | 7,0 | Svítidlo LED – konfigurace 11 | 0° | 19,4 | Výložník na bet stožár 0,3m |
| Kláštevní mlýn | 1466 | P4 | E3 | 7,0 | Svítidlo LED – konfigurace 11 | 0° | 19,4 | Výložník na bet stožár 0,3m |
| Kláštevní mlýn | 1465 | P4 | E3 | 7,0 | Svítidlo LED – konfigurace 11 | 0° | 19,4 | Výložník na bet stožár 1m |