napojení na stávající stoku B 700/500
dno stoky: 453,00

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1
PŘEPAD Z RETENČNÍHO BOXU
PP SN10 DN200 / 22,1m

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2
PP SN10 DN 200 / 5,6m
PP SN10 DN 250 / 85,8m

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 3
KONTAMINOVANÁ
PP SN10 DN 250 / 35,9m

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 3-1
KONTAMINOVANÁ
PP SN10 DN 250 / 41,8m

RETENČNÍ BOX
9,0 x 6,0 x 1,2 m

RŠ1 regulátor průtoku 4 l/s
RŠ2
RŠ3
RŠ4
RŠ5
RŠ6
RŠ7
RŠ8 OT: 457.25 DP: 455.80
RŠ9
RŠ10
RŠ11
RŠ12 propojení dešťové kanalizace DN200 v rámci projektu Dlouhá č.p.515 dno potrubí: 457.00

DV 01 OT: 458.45 DP: 455.95
DV 02
DV 03
DV 04
DV 05
UV 01
UV 02
UV 03
UV 04
UV 05
UV 06
UV 07
UV 08
UV 09
UV 10
LV1
LŽ 01

ORL NS 20

Š1 stávající (vodoměrná)
osazení vypouštěcího ventilu v šachtě
výměna poklopu šachty

Š2 stávající (armaturní)
výměna uzávěru v šachtě
výměna poklopu šachty

detail K1
detail K2
detail K3

dodržena vzdálenost mezi okraji potrubí teplovodu a kanalizace 300mm dle ČSN 73 6005

LEGENDA SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- vodovod – CHEVAK
- vodovod přípojka – objekt č.p.51 (ŠPÝCHAR)
- kanalizace jednotná – CHEVAK
- kanalizace dešťová Hradní Dvůr
- plynovod NTL – GASNET
- plynovod STL – GASNET
- elekto vn pozemní – ČEZ
- elektro nn podzemní – ČEZ
- metalický kabel podzemní – CETIN
- optický kabel podzemní – CETIN
- sdělovací kabel nadzemní – CETIN
- sdělovací kabel nadzemní – VODAFONE
- sdělovací kabel nadzemní – ČRK
- sdělovací kabel podzemní neprovozovaný – CETIN
- podzemní vedení VO – CHETES
- nadzemní vedení VO – CHETES
- teplovod TEREA
- vytápění TČ Hradní Dvůr (2xCu + elektro v chráničce PVC)
- optický kabel podzemní – město Cheb

RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- podzemní vedení VO – CHETES
- nadzemní vedení VO – CHETES
- metalický kabel podzemní – CETIN
- sdělovací kabel nadzemní – CETIN

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- dešťová kanalizace – přepad z RB – žebrovaný PP SN10
- dešťová kanalizace – žebrovaný PP SN10
- dešťová kanalizace kontaminovaná – žebrovaný PP SN10
- dešťová kanalizace (součást PD objektu č.p.515)
- optický kabel podzemní – město Cheb
- podzemní vedení VO – město Cheb
- nadzemní vedení VO – město Cheb
- teplovod – Terea

Zákres stávajících vedení inženýrských sítí je pouze informativní, před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení a označení stávajících is jejich správci, při práce v ochranných pásmech is bude postupováno v souladu s pokyny správce, při křížení a souběhu budou dodrženy min. vzd. dle čsn 73 6005, zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, především s ČSN 73 6133.

Projekt:

Cheb - vnitroblok Hradební - Dlouhá

Adresa:
Hradební - Dlouhá Cheb
k.ú. Cheb 650919, p.č. 252/2, 252/3, 252/5, 242/2,242/3,242/4

Číslo zakázky: 2018_001
Datum: únor 2023

Stupeň: **ZSPD**

Oddíl/Profese: D2 Vodohospodářské objekty - odvodnění
Měřítko: **1:200**

Název výkresu: **SITUACE**
Číslo výkresu.: **02**

Objednavatel:
Město Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,
350 20 Cheb

Zodpovědný projektant
Ing. Jan Révay
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb - technická zařízení ČKAIT 0301426,
T: 734 524 454 E: revay@hotmail.cz

Projektant:
Ing. Jan Révay

Atelier Stoeckl s.r.o.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02
T: 354 422 635 E: atelier@stoeckl.cz
IČO: 020 99 624 DIČ: CZ 020 99 624