



Vyobrazení a situování světelných bodů:



Řezy výkopů:



Legenda stávajících sítí:

- Cetin zrušený
- Cetin zemní metalika
- Cetin nadzemní
- Vodafone radioreleový paprsek
- ČRK radioreleový paprsek
- ČEZ NN zemní
- ČEZ VN zemní
- NN cizí zemní
- CHEVAK vodovod
- CHEVAK kanál. jednotná
- CHEVAK kanál. přípojky
- Innogy plyn NTL
- Innogy plyn STL
- Terea teplovod
- vytápění TČ Hradní Dvůr
- koléktor teplovodu

Legenda VO:

- R11 propojovací skříňka VO
- S stávající světelný bod parkový
- S stávající světelný bod nástěnný
- SS stávající reflektor SO
- N nový světelný bod parkový
- N nový světelný bod nástěnný
- N stávající podzemní vedení VO (CYKY-J 4x10)
- N stávající vedení VO po objektu (CYKY-J 3x2,5)
- N nové podzemní vedení VO (CYKY-J 4x10)
- N nová obetonovaná chránička (KF 09050)
- N zařízení VO ke zrušení

Legenda Optika:

- stávající optické vedení Město Cheb
- nová optická mikrotrubička (zem. tlustost. 14/10mm)
- nová obetonovaná chránička (KF 09090)

Legenda ostatních sítí:

- chránička elektro
- kanalizace dešťová přepad
- kanalizace dešťová
- kanalizace dešťová kontaminovaná
- drenáž

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 1+N+PE; ~ 50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje: dle ČSN 61140 ed.2
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

projektory elektro návrhy a dodávky osvětlení		nám Krále Jiřího 8, Cheb Tel.: 354 436 246 IČO: 46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant:	Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant:	Číslo zakázky:
Stavebník:	Město Cheb, nám. krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb		200707
Kraj:	Karlovarský	Obec:	Datum:
		Cheb	04/2023
Akce:	Rekonstrukce vnitrobloku Hradební - Dlouhá Cheb		Měřítko:
			1:500
Část:	D.3 SO 431 Veřejné osvětlení		Stupeň:
Obsah:	Situace veřejného osvětlení		ZSPD
			Číslo výkresu:
			D.3.2