

Odpověď zadavatele na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne
11.07.2024

Znění žádosti:

Vážení,

prosíme o zodpovězení níže uvedených dotazů.

1. Požaduje zhotovitel, aby obsah a struktura projektové dokumentace odpovídal požadavkům vyhlášky č. 131/2024 Sb.?
2. Hrubopis PD pro stavební povolení má být předán do 150 dnů od nabytí právní účinnosti SoD. Mají být součástí hrubopisu i stanoviska DOSS?
3. Je navržena FVE o výkonu 99,6 kWp. Je součástí inženýrské činnosti také zajištění připojení FVE do sítě, resp. zajištění smlouvy o připojení výrobního zařízení k distribuční soustavě včetně zpracování připojovacích podmínek?
4. Předmětem plnění je mj. kompletní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace. Znamená to, že stávající silnoproudá elektroinstalace bude kompletně demontována, resp. kompletně nahrazena novou (rozvaděče, kabely, osvětlení, zásuvky, napájení technologie)?
5. Předmětem plnění je mj. kompletní rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace. Znamená to, že stávající slaboproudá elektroinstalace bude kompletně demontována, resp. kompletně nahrazena novou (DATA, TEL, EZS, EPS, CCTV, ACCESS, STA, ERO)?
6. Je součástí požadavku na rekonstrukci elektroinstalace zavedení „inteligentního“ systému řízení např. osvětlení nebo žaluzií. Požaduje zadavatel ovládání z jednoho místa (kanceláře) nebo má být možné ovládání např. z mobilní aplikace (telefonem nebo tabletem)? Nebo je požadavek na jejich automatické ovládání v závislosti na venkovním prostředí? Je případný požadavek na obdobný způsob řízení kladen i na jiná zařízení?
7. Měření a regulace bude řešena pouze pro zařízení obsažená v projektové studii „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Lokomotiva“? Nebo má zadavatel požadavek do nového systému MaR integrovat i nějaká stávající zařízení? Požaduje zadavatel ovládání z jednoho místa (kanceláře) nebo má být možné ovládání např. z mobilní aplikace (telefonem nebo tabletem)?

Děkuji.

S pozdravem

Odpověď:

Odpovědi zadavatele jsou uvedeny červenou barvou u každé otázky.

1. Požaduje zhotovitel, aby obsah a struktura projektové dokumentace odpovídal požadavkům vyhlášky č. 131/2024 Sb.?

Objednatel požaduje, aby obsah a struktura projektové dokumentace odpovídal požadavkům vyhlášky č. 131/2024 Sb.

2. Hrubopis PD pro stavební povolení má být předán do 150 dnů od nabytí právní účinnosti SoD. Mají být součástí hrubopisu i stanoviska DOSS?

Stanoviska DOOS budou řešena až v rámci stavebního řízení podaného elektronicky nebo až po odsouhlasení hrubopisu.

3. Je navržena FVE o výkonu 99,6 kWp. Je součástí inženýrské činnosti také zajištění připojení FVE do sítě, resp. zajištění smlouvy o připojení výrobního zařízení k distribuční soustavě včetně zapracování připojovacích podmínek?

Objednatel požaduje zajištění smlouvy o připojení výrobního zařízení k distribuční soustavě, aby bylo možné zapracování připojovacích podmínek.

4. Předmětem plnění je mj. kompletní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace. Znamená to, že stávající silnoproudá elektroinstalace bude kompletně demontována, resp. kompletně nahrazena novou (rozvaděče, kabely, osvětlení, zásuvky, napájení technologie)?

Objednatel požaduje kompletní rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace – demontáže a montáže - kompletně nahrazena novou (rozvaděče, kabely, osvětlení, zásuvky, napájení technologie).

5. Předmětem plnění je mj. kompletní rekonstrukce slaboproudé elektroinstalace. Znamená to, že stávající slaboproudá elektroinstalace bude kompletně demontována, resp. kompletně nahrazena novou (DATA, TEL, EZS, EPS, CCTV, ACCESS, STA, ERO)?

Objednatel požaduje kompletní rekonstrukci slaboproudé elektroinstalace – demontáže a montáže - kompletně nahrazena novou (DATA, TEL, EZS, EPS, CCTV, ACCESS, STA, ERO).

6. Je součástí požadavku na rekonstrukci elektroinstalace zavedení „inteligentního“ systému řízení např. osvětlení nebo žaluzií. Požaduje zadavatel ovládání z jednoho místa (kanceláře) nebo má být možné ovládání např. z mobilní aplikace (telefonem nebo tabletem)? Nebo je požadavek na jejich automatické ovládání v závislosti na venkovním prostředí? Je případný

požadavek na obdobný způsob řízení kladen i na jiná zařízení?

Intelligentní řízení je zde vhodné, ale není podmínkou. Pro jiná zařízení není uvažováno.

7. Měření a regulace bude řešena pouze pro zařízení obsažená v projektové studii „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Lokomotiva“? Nebo má zadavatel požadavek do nového systému MaR integrovat i nějaká stávající zařízení? Požaduje zadavatel ovládání z jednoho místa (kanceláře) nebo má být možné ovládání např. z mobilní aplikace (telefonem nebo tabletem)?

Objednatel požaduje řešit MaR pouze dle studie „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Lokomotiva“ o jiných zařízeních se neuvažuje.

S ohledem na výše uvedené doplnění informací zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 29.07.2024.

S pozdravem,

Ing. Petra Šimečková