

Petr Matala - Projekce
Východní 12
352 01 Aš

1541/15

Vyřizuje: ing. J. Čverha

V Chebu 19.10.2015

Vyjádření správce veřejného osvětlení k PD:

„Novostavba chodníku g+f, Dvořákovy sady - Cheb“, část veřejné osvětlení.

Žadatel: Petr Matala – Projekce, Východní 12, 352 01 Aš

Investor: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

Projektant: Petr Matala – Projekce, Východní 12, 352 01 Aš

Souhlasíme s projektovaným řešením veřejného osvětlení.

Do projektové dokumentace doplňte v části g a f:

- vzdálenost stožáru od komunikace pro pěší,
- náklon svítidla jako parametr základního nastavení,
- výstroj stožáru (základní popis),
- popis zapojení výstroje stožáru,
- pro odevzdání díla, geodetické zaměření otevřené kabelové trasy a umístění stožárů,
- pro odevzdání díla, základní dokumenty jednotlivých použitých prvků použitých v rámci stavby.

S pozdravem

Miroslav Adam

ved. provozu staveb