




POZNÁMKA

Kleštiny 160/160 (25 min) a 100/180 (20 min) opatřit protipožárním náterem, pro zvýšení požární odolnosti na požadovaných R 30.

LEGENDA

-  – Práškový hasicí přístroj PG 6–21A
-  – Elektrická požární signalizace
-  – Označení směru úniku