

VÝKAZ VÝMĚR

24/17- ZTI-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Datum : 06/2017

Čís. zakázky: 24/17

AIP : Ing. Anton Jurica

Vypracoval : Jan Černík

Stupeň : PD pro realizaci stavby

Akce : **Revitalizace výdejen stravy,
MŠ Bezručova, Cheb 350 02-pavilon B
ZTI – VÝKAZ VÝMĚR**

24/17- ZTI-01

Výdejna 1,2 – pavilon A – 1.NP,2.NP

Oddíl 1. - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, BATERIE ...

Zařizovací předměty

Uvedené zařizovací předměty se rozumí, včetně dodávky a montáže, jakož i potřebných upevňovacích materiálů rozet, atd. Veškeré zařizovací předměty je třeba vystříkat na stěnovém připojení trvale elastickou silikonovou hmotou.

- umyvadlo diturvitové JIKA LYRA PLUS 55cm včetně stojánkové baterie(chrom) umyvadlové pákové s uzávěrem sifonu včetně připojovací hadičky 3/8" a připojovací sady k uchycení baterie-záruka 5 let na těsnost kartuše(refer.výrobek např. Jika Olymp 311611) a zápachové uzávěry DN40 **2 ks**
- jednoduchý nerez Sinks Comfort 600 o rozměru 600x500 mm včetně nástěnné baterie dřezové pákové,chrom,připoj.roztec 150mm,záruka 5 let na těsnost kartuše (refer.výrobek např. Jika Olymp 351 617) a zápachové uzávěry DN50 **2 soub.**
Dřez doplnit o otvor pro osazení dřezové baterie Intercom Inox Digital s displejem-elektrický ohřev vody- baterie včetně připojovacího kabelu **2 soub.**
- myčka nádobí Zanussi včetně 2ks nástěnného výtokového ventilu DN15 s napojením na hadici a zápachové podomítkové uzávěry DN40 **2 soub.**
(připojení na studenou a teplou vodu)

Poznámka: Dodávka kuchyňské linky není součástí projektové dokumentace ZTI.

Doplňky soc.zařízení

- dávkovač tekutého mýdla nerez s uzamykatelnou plastovou nádobou 900ml včetně indikátoru stavu mýdla- rozměr dávkovače 107x250x88mm **4 ks**
- zásobník na papírové ručníky nerez uzamykatelný, rozměr 283x370x103 mm **4 ks**
- odpadkový koš nerez o objemu 50 l včetně víka (např.Tork) **2 ks**
- dvojháček na ručníky nerez **4 ks**

Oddíl 2. - VODOVOD, UZÁVĚRY, IZOLACE...

Potrubí z polypropylenu - Hostalen, PN 20 – SV,TV a cirkulace

Potrubí bude izolováno náplekovou izolací z kamenné vlny Rockwool Pipo (izolace tl. dle vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb.)- viz.tabulka ve výkresové dokumentaci.

20x3,4 mm	16 m
25x4,2 mm	36 m
32x5,4 mm	12 m

Izolace Rockwool Pipo (izolace tl. dle vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb.)- viz.tabulka ve výkresové dokumentaci pro potrubí :

20x3,4 mm – tl.25(13)mm(SV)	8 m
- tl.40 mm (TUV)	8 m
25x4,2 mm – tl.30 mm (TUV)	18 m
- tl.25 (13)mm (SV)	18 m
32x5,4 mm – tl.25(13)mm(SV)	6 m
tl.40mm(TUV)	6 m

3.Armatury+ostatní zařízení

- kulový vodovodní kohout pákový DN20	4 ks
---	------

Oddíl 3. – KANALIZACE(přípoj,potrubí,odpady,svodné potrubí)

HT – systém (Pps) odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu s těsnícím kroužkem, odolné proti horké vodě , těžko vznětlivé, ČSN ISO 7671, DIN 19 560, 4102 B1, barva středně šedá, včetně upevňovacího a těsnícího materiálu – HTEM fma Osma

HTEM 40	4 m
50	6 m

Oddíl 4. – OTOPNÁ TĚLESA...

- ocelové deskové těleso Korado Radik R typ 22-500/1100	2 ks
typ 22-500/800	1 ks
- dvouregulační uzavírací ventil DN15 včetně termostatické hlavice	3 ks
- radiátorové šroubení DN15	3 ks

Oddíl 4. - DEMONTÁŽE

Demontáž stávajících zařízovacích předmětů (včetně výtokových baterií) v místnostech budoucích výdejen , demontáž stávajících rozvodů vody a kanalizace

- umyvadlo diturvitové	2 ks
- dvojdržez	2 ks
(včetně kuchyňské linky)	
- demontáž stávajícího vodovodního potrubí (stoupaček) do DN50.....	26 m
- demontáž plastového kanalizačního potrubí do DN50	10 m
- demontáž stávajícího ohřívače teplé vody	2 ks
- demontáž stávajícího článkového tělesa	3 ks

Akce : *Revitalizace výdejen stravy,
MŠ Bezručova, Cheb 350 02 – pavilon B
ZTI-výkaz výměr*

Oddíl 5. - ZKOUŠKY,OSTATNÍ

- zkoušky vnitřního vodovodu s dezinfekcí rozvodu
- zkoušky vnitřní kanalizace
- zkoušky ústředního vytápění
- vypuštění a napuštění topného systému
- zednická výpomoc – vedení potrubí ve stěně

- dokumentace skutečného provedení