


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHOVÁ PLOCHA m <sup>2</sup>
A2.1	Výdejna	11,25



## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

## ROZVODNÁ SOUSTAVA :

3 NPE~50Hz, 230/400V, TN-S

**JURICA a.s.**  
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov  
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov  
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum :	VII/2017	Číslo paré :
Zakázka č. :	24/17	
Formát :	1A4	

Číslo výkresu :

**24/17 - EL.02**

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Ing. Nádvorník Vojtěch
AIP : Ing. Jurica Anton	Kreslil : Develop
Ved. proj. : Fischer Miroslav	Kontroloval : Ing. Jurica Anton
Investor : Město Cheb	Místo stavby: Boží Dar

Akce :  
**Revitalizace výdejen stravy  
MŠ Bezručova, Cheb 350 02**

Charakter stavby : Udržovací práce  
Stupeň PD : PD pro realizaci stavby

Objekt : Silnoproudá elektrotechnika

Výkres:  
**Pavilon A, půdorys výdejny 2.NP**