


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHOVÁ PLOCHA m ²
B2.1	Výdejna	11,25


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

3 NPE~50Hz, 230/400V, TN-S

JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

 Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

 Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum :	VII/2017	Číslo paré :
Zakázka č. :	24/17	
Formát :	1A4	

Číslo výkresu :

24/17 - EL.04

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Ing. Nádvorník Vojtěch
AIP : Ing. Jurica Anton	Kreslil : Develop
Ved. proj. : Fischer Miroslav	Kontroloval : Ing. Jurica Anton
Investor : Město Cheb	Místo stavby: Boží Dar

 Akce :
**Revitalizace výdejen stravy
 MŠ Bezručova, Cheb 350 02**

 Charakter stavby : Udržovací práce
 Stupeň PD : PD pro realizaci stavby

Objekt : Silnoproudá elektrotechnika

 Výkres: **Pavilon B, půdorys výdejny 2.NP**