



### POZNÁMKA:

Od hĺbokky výkopu 1,30 m bude rýha pažená  
Zóna prekrytí sa nehnutí v priestore nad tróubou !  
Hutnéni bude provedeno na D P=95%.  
Příčné profily uložení potrubí je nutno před realizací upravit dle skutečných  
parametrů použitého materiálu a doporučení výrobce trub.  
Pískové lože (resp. pískový obsyp) může být nahrazen tříděnou  
zemínou o max. velikosti zrna 4 mm.

PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ BUDOU DODRŽENY MIN. ODSTUP. VZDÁLENOSTI MEZI PŘÍSOUBĚH A KRÍŽENÍ DLE ČSN 736005, POKLÁDKOVÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-52.

[illegible]