

Tabulka světelných bodů:

SV. BOD	STOŽÁR	VÝLOŽNÍK	SVÍTIDLO 1	ELEVACE
N16÷20,N22÷26	DOSM_100	–	ARC80_DCG150–2A	0°
N21	DOSM_60	–	ARC80_DCG50–2A	0°
N27	DOSM_100	–	ARC80_DCG70–2A	0°
N28	DOSM_100	–	ARC80_DCG50–2A	0°

Řezy výkopů:

Legenda:

- RVO — stávající napájecí bod VO
- S — stávající světelný bod parkový (70W, h=5m)
- N — nový světelný bod bez výložníku (dle tabulky)
- N — nový světelný bod bez výložníku (dle tabulky)
- stávající podzemní napájecí vedení (CYKY-J 4x16)
- nové podzemní vedení VO (doporučeno CYKY-J 4x16)
- nová obetonovaná chránička (doporučeno KF 09050)
- nová chránička (doporučeno KF 09050)
- zařízení ke zrušení

Legenda stávajících sítí:

- podzemní VN ČEZ
- nadzemní VN ČEZ
- podzemní NN ČEZ
- nadzemní NN ČEZ
- podzemní NN cizí
- vodovod CHEVAK
- podzemní sdělovací optický CETIN
- podzemní sdělovací metalický CETIN
- podzemní sdělovací cizí
- nadzemní sdělovací CETIN
- sdělovací ČEZ ICT
- plynovod STL RWE
- kanalizace dešťová CHEVAK
- kanalizace splašková CHEVAK

Legenda stávajících sítí:

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed.2
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST projekty elektro návrhy osvětlení
nám. Krále Jiřího 8, Cheb
tel., fax: 354 436 246
e-mail: elvost@seznam.cz
IČO: 46862579; DIČ: CZ6011211316

Projektant:	Ing. J. Voráč	Zodp.proj.:	Ing. J. Stehlík
Obec:	Cheb	Kraj:	Karlovarský
Investor:	Město Cheb-odbor investic, nám. Krále Jiřího 1/14, Cheb		
Akce:	**Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/606 v městské části - Cheb-Dolní Dvory - II. etapa**	Stupeň:	DUR+DSP PDPS
		Formát:	5A4
Část:	**C.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace**	Měřítko:	1:500
Objekt:	**SO 432 - Veř. osvětlení - úsek od MK Uhelná až MK Ve Dvorech**	Datum:	03/2016
		Č.zak.:	160202
Obsah:	**Situace veřejného osvětlení**	Č.výkr.:	**C.4.2**