

CHEVAK Cheb, a.s.  
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB  
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554  
e-mail: chevak@chevak.cz  
webová stránka: www.chevak.cz  
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977  
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367  
Datum zápisu: 01.01.1994

Ing. Martin Haueisen  
Sládkova 159/1  
350 02 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

18.5.2016

### **Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20160679**

Název stavby: Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II 606 v městské části Cheb - Dolní Dvory – II. etapa

Místo stavby: k.ú. Dolní Dvory, p.p.č. 294/3

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Záměrem investora je vybudování stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/606 v městské části Cheb - Dolní Dvory. Stavba bude koordinována s PD II/606 Modernizace silnice Cheb, Dolní Dvory.

V rámci stavby bude provedena demontáž SDZ, demontáž směrových sloupků a jejich zpětné použití, odstranění zábradlí, kácení keřů a stromů, sejmutí ornice, budou provedeny pracovní řezy v asfaltových konstrukcích, budou vybourány asfaltové a šterkové konstrukce, budou vybourány betonové konstrukce a budou proveden přeložky a ochrany inženýrských sítí - přeložka VO, chránička sdělovacího kabelu a kabelu NN.

Odvodnění stezky bude řešeno podélným a příčným sklonem přes obrubník do komunikace, kde bude využito odvodňovací zařízení komunikace, nebo do okolního terénu podél stezky, kde bude řešeno vsakem. Odvodnění MK na p.p.č. 383 bude zachováno stávající a to vsakem do okolního terénu. V místě napojení na silnici II/606 bude odvodnění vsakem doplněno o vsakovací rýhu o š=0,5m a délce 18,0m. Hloubka bude cca 1,5m. Vyplněna bude HDK fe. 63/125. Separována bude od rostlého terénu netkanou filtrační geotextilií o plošné hmotnosti min. 200 g/m<sup>2</sup>.

*Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů 2.stupně - vnějším.*


*V blízkosti zájmového území (u ul. Uhelné) se nachází vodovodní řad PVC 110, provozovaný společností CHEVAK a.s. Zákres tohoto vodovodního řadu je pouze orientační.*

Upozornění: V místě plánované úpravy asfaltového sjezdu a v místě plánované chráničky elektro NN na p.p.č. 383 se nachází vodovodní řad z materiálu AC/PE, který je ve správě SPÚ ČR. O vytýčení tohoto vodovodního řadu nutno požádat SPÚ ČR.

**CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení výše uvedené stavby s následujícími podmínkami:**

- pro stavbu v OPVZ 2. stupně vnějším platí následující podmínky:
  - a. použité mechanizační a dopravní prostředky musí být zajištěny proti úniku pohonných a provozních hmot, nebo jiných závadných látek.
  - b. materiály nebo zeminy použité při terénních úpravách nesmí být znečištěny látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
  - c. v případě úniku závadných látek do nepevněného terénu s možností ohrožení kvality podzemních vod, je třeba únik neprodleně ohlásit na CHEVAK Cheb, a.s

- před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka – vodovod
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajícího vodovodního řadu
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)



Bc. Jiří Puffer  
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Hana Mlsová  
referent vodorozvoje