



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

Název zadavatele	město Cheb
Sídlo zadavatele	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO	00253979
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, místostarosta Mgr. Antonín Jalovec, starosta
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce osvětlení hlavní ledové plochy zimního stadionu
Druh zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel město Cheb na základě doporučení komise rozhodl

vyloučit účastníka výběrového řízení

**ELEKTRO EURON spol. s r. o., Zelená 1844/6, 350 02 Cheb,
IČO: 49192876,**

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce osvětlení hlavní ledové plochy zimního stadionu“.

Odůvodnění:

Zadavatel v čl. 9. „Požadavky na prokázání kvalifikace“ Zadávací dokumentace stanovil, že technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v kopii seznam stavebních prací obsahující min. 3 stavby spočívající v kompletní rekonstrukci osvětlení zimních stadionů nebo prostor (i venkovní) s obdobnými klimatickými podmínkami. Každá ze staveb měla být v min. hodnotě 2 000 000 Kč bez DPH a realizovaná za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, a to včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací.

Zadavatel dále stanovil přílohou č. 3 Zadávací dokumentace a Technickou zprávou, která byla součástí uveřejněné projektové dokumentace, mimo jiné požadavky na účastníkem nabízenou osvětlovací soustavu.

Komise na svém jednání zjistila, že nabídka ze dne 25.03.2019 podaná účastníkem ELEKTRO EURON spol. s r. o. neobsahuje žádný seznam stavebních prací ani osvědčení o realizaci staveb spočívajících v kompletní rekonstrukci osvětlení zimních stadionů nebo prostor (i venkovní) s obdobnými klimatickými podmínkami, jež byly požadovány pro prokázání splnění technické kvalifikace.

Komise dále zjistila, že nabízená svítidla nesplňují technické parametry stanovené zadavatelem v Zadávací dokumentaci a PD. Konkrétně se jedná o nesplnění požadavku na životnost L100B50-100 000, krytí svítidla IP66, podmínky odraznosti ploch, osvětlenost Em – nouze, rovnoměrnost Emin/Em – nouze a světelný příkon osvětlovací soustavy.

Jelikož byla překročena celková váha referenčních svítidel, nebyl doložen ani statický výpočet, který by prokazoval, že se nosný systém nebude prohýbat a tím nedojde ke zkreslení

osvětlenosti hlavní ledové plochy. Účastník nepředložil v rámci své nabídky ani požadovanou technickou zprávu, která měla obsahovat jím předložené specifikace konstrukcí, světelně technického výpočtu, nabízených LED svítidel a řídicího systému.

Dále z předloženého technického listu není zřejmé, zda je splněn požadavek na třídu odolnosti proti korozi C4, Konstantní světelný tok – CLO a rovnoměrnost Emin/Emax.

S ohledem na výše uvedené nedostatky a pochybení doporučila komise účastníka vyloučit.

Podpis osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, místostarosta
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Datum podpisu oprávněné osoby zadavatele	08.04.2019

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Mgr. Antonín Jalovec, starosta
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Datum podpisu oprávněné osoby zadavatele	04.04.2019