

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Dopravní stavby a venkovní architektura
s.r.o.
Kamila Holotová
Náměstí Krále Jiřího 6
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Ivana Radojčicová/354 414 214

Cheb dne:

27.11.2018

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20182039

Název stavby: Cheb, Ulice Pivovarská - stavební úprava chodníků a MK

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 2372/29, 2372/48, 2378/28, 2372/49

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší stavební úpravu chodníků a parkovacích pruhů v ulici Pivovarské. Modernizace komunikace ulice Pivovarské je řešena v rámci jiné stavby. Nově budované chodníky respektují stávající umístění chodníků, na některých místech dochází k jejich rozšíření nebo k sadovým úpravám. Vpravo jsou navrženy 3 parkovací pruhy pro 4+8+3 osobní auta. Řešený úsek je dlouhý cca 370 m. V ulicích Sadová, Karlova a Žižkova dojde k výměně krytu vozovky v délce vyvolané úpravou chodníků a k vybudování nové konstrukce vozovky v místech úprav oblouků. V Karlově ulici je navržena také stavební úprava chodníku, nový parkovací pruh pro 6 osobních aut, obnova obrusné vrstvy a oprava opěrné zdi (podezdívky) u autobazaru. Povrch chodníků bude z betonové dlažby, parkovacích stání z kamenné dlažby, vozovky asfaltový.

Odvodnění chodníků a parkovacích stání bude řešeno příčným a podélným sklonem do nových a stávajících uličních vpustí. Všechny uliční vpusti budou vybaveny odkalovacím košem a dnem s prostorem pro usazeniny. Ve všech parkovacích stáních budou osazeny nové sorpční vpusti o DN 1000, stavební výšky 1000 mm s otvorem pro čtvercovou mříž. Zemní plán v parkovacích místech bude odvodněna drenáží z PVC DN 100 uložená do HDK 8/16, drenáž bude napojena do přilehlých uličních vpustí. V nejdelším navrženém parkovacím stání mezi ulicemi Karlova a Žižkova bude umožněn odtok vody do zeleně mezerou v obrubě v nejnižším bodě parkovacího pruhu.

Zájmové území se nachází ve II. vnějším ochranném pásmu vodních zdrojů Jesenice-Nebanice, které bylo stanoveno rozhodnutím ONV v Chebu, odboru VLHZ č.j. 423/B/78 ze dne 1.8.1978.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- v odpadních vodách vypouštěných ze sorpčních vpustí budou dodrženy následující koncentrační limity:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod		
Ukazatel	Symbol	„m“ [mg/l]
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	3
nerozpuštěné látky	NL	40

v ostatních ukazatelích znečištění, které nejsou stanoveny jako ukazatele individuální, nesmí být překročeny základní limity stanovené kanalizačním řádem Cheb pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace

- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) a nepoužité cizí vody (vody ze studní, minerální vody)
- uliční vpusti na (dešťové kanalizaci, vnitřní kanalizaci) musí být vybaveny lapači splavenin a kalovým prostorem
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nové nivelety vozovky/chodníku/terénu
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavby, předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. **geodetické zaměření přípojek UV a sorpčních vpustí, opravenou dokumentaci skutečného provedení stavby, situaci umístění sorpčních vpustí, provozní řád sorpčních vpustí a kopii smlouvy o likvidaci kalů ze sorpčních vpustí**
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)

Podmínky pro provádění stavby:


- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: p. Srnka tel. 739 543 352 – vodovod a p. Marek tel. 739 543 353 – kanalizace
- při stavbě musí být dodrženy podmínky CHEVAK Cheb, a. s. pro provádění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně vnějším:
 - a. použité mechanizační a dopravní prostředky musí být zajištěny proti úniku pohonných a provozních hmot, nebo jiných závadných látek.
 - b. materiály nebo zeminy použité při terénních úpravách nesmí být znečištěny látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
 - c. v případě úniku závadných látek do nebezpečného terénu s možností ohrožení kvality podzemních vod, je třeba únik neprodleně ohlásit na CHEVAK Cheb, a.s.
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- odpojení nevyužitých kanalizačních přípojek od UV provedou pracovníci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb, přípojky budou odpojeny v místě napojení na kanalizační stoku, potrubí kanalizačních přípojek bude zaplněno tuhnoucí směsí. Po dokončení stavby bude provedena kontrolní kamerová prohlídka kanalizace pro kontrolu provedení odpojení nevyužitých přípojek
- napojení UV a sorpčních vpustí na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provoz Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur



CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Ivana Radojčicová
referent vodorozvoje