

Projekční kancelář
Beránek & Hradil
Svobody 7/1
350 02 Cheb

Váš dopis značky/ze dne**Naše značka**

192 /2018

Vyřizuje/linka

Ing. J. Čverha

Cheb dne

17.1.2018

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci stupně DSP:

„Autobusový záliv, ul. Průmyslový park, Cheb“.

Investor: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

Žadatel: Projekční kancelář, Beránek & Hradil, Svobody 7/1, 350 02 Cheb

Projektant: Projekční kancelář, Beránek & Hradil, Svobody 7/1, 350 02 Cheb

Předmětem řešení projektové dokumentace je doplnění autobusové zastávky pro výstup pasažérů v koncové lokalitě Průmyslového parku.

Vyjádření k sítím a podmínky práce v ochranném pásmu kabelu veřejného osvětlení byly předány v přípravné části projektové dokumentace.

Vyjádření k dokumentaci.

Veřejné osvětlení, demontovaný světelný bod bude následně rozebrán, svítidlo bude předáno správci veřejného osvětlení ke kontrole a případné opravě, stožár bude v základové části očištěn a ošetřen základním nátěrem reaktivní základní barvou dvouvrstvým systémem.

Nová kabelová trasa bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-5-52 (krytí kabelové trasy) včetně zemnicího drátu FeZn D=10mm. Základ stožáru bude zhotoven dle předpisu výrobce stožáru. Kabelová spojka bude řádně vyznačena v PD. Bude provedena informativní kontrola umístění stožáru, který nesmí kolidovat s předpokládanou polohou výstupních dveří autobusu, Boční odstup bude zvolen minimálně 500 mm od vnější hrany obrubníku. Doručujeme zvýšit výkon svítidla na 250W nebo ekvivalentní navýšení v LED provedení.

Výčet dokumentů při předání hotového díla:

- Geodetické zaměření,
- Zkoušky prováděné na upravované místní komunikaci při výstavbě,
- Prohlášení o shodě instalovaných základních prvků stavby,
- Revize elektro,
- Dokumentace skutečného provedení stavby,
- Potvrzení o zavedení přeložení světelného bodu do pasportu VO (MISYS).

K předložené části projektové dokumentace nemáme další připomínky.

S pozdravem
Miroslav Adam
ved. provozu staveb

