



**Legenda:**

**P** projektované světelné místo parkové h=5m  
**N** projektované světelné místo uliční h=6m  
**D** demontované světelné místo  
 nové podzemní vedení VO CYKY 4x10  
 vyměněný zemní kabel VO v původní trase  
 demontáž zemní kabel VO  
 stávající okružový rozvaděč veřejného osvětlení

**RO** teplovod TEREA  
 sdělovací vedení CETIN  
 sdělovací vedení Infoliel  
 zemní kabely NN ČEZ  
 vodovod CHEVAK  
 kanalizace CHEVAK

rozvodná soustava:  
sít' TN-C; 3+PEN; ~50Hz; 400/230V  
za stožárovou svorkovnicí TN-S; 1+PE+N; ~50Hz; 230V  
ochrana automatickým odpojením od zdroje:  
dle ČSN 33 2000-4-41  
ostatní potřebné údaje:  
Technická zpráva

 <b>Příprava a realizace staveb</b> <b>Cheb s.r.o.</b>		IČO: 04332687 Na Světlu 2524/8 350 02 Cheb Mobil: 720 975 17 97 27 ID datové schránky: 4p272w3	
Vypracoval:	Miroslav Adam	Podpis:	
Zodpovědný projektant:	Miroslav Adam	Podpis:	
Generální projektant:		Ohlask autorizčního razítka:	
Objeďnatel:	Město Cheb, IČO: 002 53 979 naměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb	Datum:	
Místo stavby:	vnitroblok Kosmonautů d.p.č. 2711/1	Číslo zakázky:	12-2018
Název stavby:	Rekonstrukce veřejného osvětlení vnitroblok Kosmonautů	Polohopisný systém:	S-JTSK
Stavební část:	Veřejné osvětlení	Výškový systém:	BPV
Stavební objekt:		Stupeň:	DUS
		Měřítko:	1:500
Příloha:	Situace VO	Číslo přílohy: El.1	Paré číslo: