

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Ing. Lenka Červinková
Evropská 1558/33
350 02 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

21.12.2018

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20182300

Název stavby: LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES KOLEJIŠTĚ NÁDRAŽÍ V CHEBU

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 2615/1,

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená PD řeší výstavbu nové lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu, včetně navazujících napojení na místní komunikace (chodníky, cyklostezky). Nová lávka překlenuje plochy železniční dopravní infrastruktury ve stejné poloze jako původní lávka a umožňuje mimoúrovňovou pěší a cyklistickou dopravu mezi centrem města Cheb a jeho periferními částmi Maškov a Švédský vrch. Oproti původní lávce je z důvodu zabezpečení bezbariérového přístupu do městské části Švédský Vrch prodloužena přibližně o 100 m a zaústěna na přilehlou hráz rybníka do prostoru ochranné clony zeleně za vlakovým nádražím.

tavba bude rozdělena na následující SO: SO 101 Nájezdová rampa Riegerova; SO 102 Nájezdová rampa Švédský vrch; SO 201 Lávka přes kolejiště; SO 301 Kanalizační přípojka odvodnění lávky; SO 401 Přeložka optického vedení T-Mobile CZ a.s.; SO 402 Přeložky kabelů NN SEE-KV SŽDC s.o.; SO 403 Přeložka rozvaděče ZS208 SEE-KV SŽDC s.o.; SO 404 Přeložka optického kabelu SSZT-KV SŽDC s.o.; SO 405 Přípojka NN pro osvětlení lávky; SO 406 Osvětlení lávky

Základové konstrukce podpěr lávky jsou umístěny pod stávající terén tak, aby nebránily stávajícím odtokovým poměrům. Dešťová voda zadržovaná půdorysnou plochou lávky je svedena prostřednictvím odvodňovačů do podélných svodů zavěšených pod konstrukcí lávky. Podélný svod na západním konci lávky bude zaústěn do stávající kanalizace DN700, procházející podél ulice Hračkářská, podélný svod na východním konci lávky bude zaústěn do Maškovského potoka, procházejícího kolmo pod lávkou v jejím předposledním poli. Celkový odtok z půdorysné plochy lávky pro návrhovou intenzitu deště 200 l/s/ha je na západním konci lávky 10,20 l/s a na východním konci lávky 19,80 l/s.

SO 301 Kanalizační přípojka odvodnění lávky

Přípojka je navržena z kanalizačního PVC DN 250 v délce 6,20 m. Do kanalizace jsou svedeny dešťové odpadní vody z navrhované lávky – ze západního konce. Trasa kanalizace je vyvedena z horské vpusti, nově zbudované v rámci objektu lávky SO 201, severním směrem a následně je napojena na stávající kanalizaci DN 700 (ID 3631), v místě stávající šachty (ID 3604). Do stávající šachty bude vyvrtán kruhový otvor a bude provedena kontrola stěn otvoru. Před osazením kanalizační trubky bude do otvoru vsazeno přípojitelné pryžové těsnění.

Zájmové území se nachází ve II. vnějším ochranném pásmu vodních zdrojů Jesenice-Nebanice, které bylo stanoveno rozhodnutím ONV v Chebu, odboru VLHZ č.j. 423/B/78 ze dne 1.8.1978.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- další stupeň projektové dokumentace (RDS) požadujeme předložit k odsouhlasení. Do RDS požadujeme zpracovat zasakovací příkop podél ul., Hračkářské se stavebním objektem RN o objemu 6-8 m³ s řízeným odtokem (dle výpočtu) 0,28 l/s. Přímé zaústění odvodnění části lávky

do kanalizační stoky DN 700 připouštíme pouze jako mezní řešení, které by bylo předem písemně odsouhlaseno.

Dále upozorňujeme na ochranné pásmo kanalizační stoky, které je v tomto případě 3,5 m od líce potrubí na každou stranu. Z prostorových důvodů nebude pravděpodobně možné dodržet toto ochranné pásmo při osazení horské vpusti; souhlasíme s umístěním HV do odstupové vzdálenosti od líce stoky alespoň 0,5 m.

- při stavbě musí být dodrženy podmínky CHEVAK Cheb, a. s. pro provádění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně vnější:
 - a. použité mechanizační a dopravní prostředky musí být zajištěny proti úniku pohonných a provozních hmot, nebo jiných závadných látek.
 - b. materiály nebo zeminy použité při terénních úpravách nesmí být znečištěny látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
 - c. v případě úniku závadných látek do nepevněného terénu s možností ohrožení kvality podzemních vod, je třeba únik neprodleně ohlásit na CHEVAK Cheb, a.s.
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. **geodetické zaměření stavby přípojky kanalizace od horské vpusti, zasakovacího příkopu a RN**
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

Podmínky pro provádění stavby:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p.Marek – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo kanalizace (viz opatření, uvedené výše) a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- napojení UV na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby



CHEVAK Cheb, a.s.
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Trávnícká 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Hana Mlsová
samostatný referent vodorozvoje