

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Paní
Marie Mudrová
Náves 9. května 21
330 08 Zruč-Senec

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

19.4.2018

Stanovisko k PD k odstranění stavby č. 20180557

Název stavby: AREÁL TJ LOKOMOTIVA - ETAPA II – DEMOLICE TRIBUNY

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 1728, st.p.č. 2610

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená PD řeší demolici stávající tribuny s přístavbou šaten a hřiště umístěného za tribunou v západní části areálu. Součástí demolice bude i odstranění chodníku mezi přístavbou šaten a hřištěm a odstranění nefunkčních areálových přípojek vody, plynu, elektro a nefunkční části kanalizace pod tribunou a pod chodníkem. Po demolici bude uvolněná plocha využita pro umístění objektu dalšího nového fotbalového hřiště s umělým trávníkem (bude řešeno samostatnou PD).

Tribuna a objekty přístavby a víceúčelové hřiště a přípojek technické infrastruktury jsou součástí stávající zástavby sportovního areálu. Tribuna ani objekty přístaveb nejsou v současnosti využívány pro svůj havarijní stav. Odstraňované objekty a sítě nemají vazby na konstrukce a využívání ostatních sousedních objektů ve sportovním areálu.

Přípojka stávající kanalizace tribuny je napojena přes nové dočasné potrubí procházející travnatým hřištěm do nové jednotné areálové kanalizace v šachtě Š7. Stávající nově provedené kanalizační potrubí v areálu je zakončeno šachtou Š7 a je mimo zájmovou oblast demolice. Toto potrubí nebude prováděním demolice objektu dotčeno. Potrubí je zakončeno novou šachtou Š7, do které je napojeno stávající i nové dočasné ležaté potrubí tribuny. Napojení potrubí do šachty Š7 z tribuny bude zaslepeno a ležaté potrubí bude ve výkopu obnaženo a následně bude vybouráno.

Stávající venkovní vodovodní přípojka z uličního řadu, v současné době zakončená VDM šachtou u vnitřní paty oplocení bude odpojena od uličního řadu. Potrubí přípojky zůstane pod povrchem ulice U stadionu a nebude vybouráváno. Vnitřní areálová přípojka vody bude od VDM šachty vytýčena a ve výkopu obnažena a následně bude demontována a odstraněna. Veřejný vodovodní řad vedený pod povrchem ulice U stadionu nezasahuje svým ochranným pásmem do prostoru demolice. Vodovodní řad nebude prováděnou demolicí zasažen ani dotčen.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním souhlasu s výše uvedenou stavbou a s provedením odstranění stavby s následujícími podmínkami:

- stávající vodovodní přípojka bude odpojena v místě napojení na vodovodní řad LT DN 300 v ul. U Stadionu. Odpojení stávající vodovodní přípojky provedou na základě objednávky pracovníci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb. Fyzické odpojení vodovodní přípojky bude následně oznámeno CHEVAK Cheb, a.s., odd. vodorozvoje. Dle sdělení zákaznického centra byla smlouva na odběr vody a odvádění a čištění OV v roce 2017 již ukončena.
- před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka – vodovod
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok

- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko



CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Hana Mlsová
samostatný referent vodorozvoje