

Naše značka: 840/2018

0770546/18/CCH/S00-1

**Ing. Kamila Holotová**  
**Dopravní stavby a venkovní**  
**architektura s.r.o**  
**Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6 ,**  
**350 02 Cheb**  
**tel.: 354 436 328, mob.: 737 750 021**  
**email: [kamila.holotova@dsva.cz](mailto:kamila.holotova@dsva.cz)**

Vyřizuje / Tel.  
Huková / 720 752 346

Datum  
28. 11. 2018

**Věc: „Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb“**

**Zasíláme Vám tímto „Vyjádření k předložené PD ve stupni TST“**

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. **1 m** po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. Vytýčení sítí elektronických komunikací v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro Vás může zajistit odborný pracovník naší společnosti: Rostislav Králíček, pracoviště: Karlovy Vary, telefon: 602 413 059, email: [rostislav.kralicek@cetin.cz](mailto:rostislav.kralicek@cetin.cz)
3. V místě nových zpevněných povrchů je nutné zkontrolovat a doplnit dodatečnou ochranu, kabelové vedení uložit do dělitelných chráničků tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
4. Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
5. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte správce - **Šárka Huková / 720752346**

**Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 0770546/18 vydané dne 02.11.2018, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.**

S přátelským pozdravem

**Ing.Šárka Huková**  
Pracoviště správy a ochrany sítí

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  


