



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Číslo jednací: MUCH 13074/2020
Číslo spisu: KSÚ 1853/2020
Vyřizuje: Ing. Olga Podorská
Email: podorska@cheb.cz
Telefon: 354 440 525

Cheb, dne 20.02.2020

Žadatel:

Město Cheb (IČO – 00253979) zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou, Městský úřad Cheb, odbor majetkoprávní, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02 Cheb 2

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **rozhodl** ve věci žádosti o vydání závazného stanoviska pro nově budovanou stavbu vodního díla v rámci akce „**Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb - odvodnění zpevněných ploch - odlučovač ropných látek a sorpční vpusti**“, takto:

vydává

podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 a 104 odst. 9 vodního zákona **souhlasné závazné stanovisko pro povolení stavby vodního díla** v rámci akce „**Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb - odvodnění zpevněných ploch - odlučovač ropných látek a sorpční vpusti**“, kraj - Karlovarský kraj, obec 554481|Cheb, katastrální území 650919|Cheb, na pozemku parc. č. 1703/14, č. h. p. 1-13-01-0140-0-00|Ohře, HGR 2110|Chebská pánev.

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

Stavební objekt **SO** **odlučovač ropných látek typ ACO OLEOPATOR NS10 SF1000I a sorpční vpust SV1 a SV2**

Druh přiváděných vod:

Druh výroby:

Způsob čištění:

Povolované objekty:

Zkušební provoz:

dešťové

zpevněné parkovací plochy

gravitační zachycení olejů, tuků

lapák tuků a olejů

NE

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Název kanalizačního systému:

Povolovaná vodní díla:

veřejná kanalizační stoka

stavba k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

Kanalizační soustava:

Charakter kanalizační soustavy:

Zpracování provozního řádu uloženo:

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

kanalizace pro veřejnou potřebu

jednotná

ANO

Předčištění dešťových vod z parkovišť a manipulačních ploch od ropných úkapů a jejich následné odvádění jednotnou kanalizací přes centrální ČOV do řeky Ohře

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona současně stanovují tyto **podmínky a povinnosti**:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Budou dodrženy tyto podmínky dle stanoviska CHEVAK Cheb, a. s. ze dne 03.02.2020:
 - a) V rámci stavby provede společnost CHEVAK Cheb, a. s. na své náklady výměnu vodovodního řadu LT DN 80 a DN 100. Stavba bude probíhat v koordinaci se stavebními úpravami ul. Bezručova.
 - b) V rámci stavby provede společnost CHEVAK Cheb, a. s. na své náklady odkrytí stávajících skrytých revizních šachet na kanalizační stoce (RŠ ID 3743, 6040, 3746), jejich případnou rekonstrukci. Dále bude provedena rekonstrukce zhlaví RŠ ID 3899 a rekonstrukce RŠ ID 3746. Stavba bude probíhat v koordinaci se stavebními úpravami ul. Bezručova.
 - c) V odpadních vodách vypouštěných z odlučovače ropných látek a SUV budou dodrženy následující koncentrační limity:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod		
Ukazatel	Symbol	„m“ [mg/l]
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	3
nerozpuštěné látky	NL	40

v ostatních ukazatelích znečištění, které nejsou stanoveny jako ukazatele individuální, nesmí být překročeny základní limity stanovené kanalizačním řádem stokové sítě města Chebu pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace

- d) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavby, nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod, předá investor/dodavatel stavby zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby SUV, odlučovače a opravenou dokumentaci skutečného provedení stavby; situaci umístění odlučovače, provozní řád odlučovače a kopii smlouvy o likvidaci kalů z odlučovače.

Podmínky pro provádění stavby:

- e) Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 352 p. Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p. Marek – kanalizace.
 - f) Při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok.
 - g) Při provádění stavby musí být postupováno tak, aby bylo zabráněno vtoku povrchových vod a srážkových vod do budované dešťové kanalizace.
 - h) Při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - i) Při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - j) Investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod.
 - k) Investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami).
 - l) Investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a ke kontrole funkčnosti armatur.
3. Vodoprávní úřad požaduje být přizván ke kontrolním prohlídkám stavby.
 4. Nejdéle jeden měsíc před dokončením stavby (před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu) předloží investor vodoprávnímu úřadu žádost o vydání závazného stanoviska (§ 104 odst. 9 vodního zákona) a k žádosti předloží následující doklady:
 - doklad o způsobilosti stavby k provozu (předávací protokol)
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklad o vodotěsnosti nádrže ORL
 - provozní řád ORL
 - geodetické zaměření stavby (v elektronické podobě)
 - kopii smlouvy o likvidaci kalů z odlučovače

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona správního řádu je:

1. Město Cheb (IČO – 00253979) zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou, Městský úřad Cheb, odbor majetkoprávní, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02 Cheb 2

Odůvodnění

Městský úřad Cheb obdržel od města Cheb (IČO – 00253979) zastoupeného Ing. Marcelou Nečekalovou, Městský úřad Cheb, odbor majetkoprávní, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02 Cheb 2 žádost o vydání závazného stanoviska pro nově budovanou stavbu vodního díla v rámci akce „Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb - odvodnění zpevněných ploch - odlučovač ropných látek a sorpční vpusti“.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byla předložena projektová dokumentace stavby „Stavební úpravy ulice Bezručova, Cheb“ na ppč. 1703/14, kú. Cheb, obec Cheb, kterou vypracoval Ing. Jan Révay, ČKAIT – 0301426, v listopadu 2019.

Bylo předloženo stanovisko CHEVAK Cheb, a. s. ze dne 03.02.2020 (č. 20200013).

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, v platném znění a širších vodoprávních zájmů bylo zjištěno, že vydání závazného stanoviska neporušuje obecné nebo jiné oprávněné zájmy.

Poučení

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat, jeho obsah je možno přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož vydání podmiňuje.

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Obdrží

Účastníci vodoprávního řízení, nebo jejich zmocněnci

(dle § 27 odst. 1 správního řádu)

1. Město Cheb zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou, Městský úřad Cheb, odbor majetkoprávní, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02 Cheb 2
2. CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2

Dotčený správní orgán:

3. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí – odd. stavebního řádu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb