



Legenda VO:

- RVO stávající rozvaděč veřejného osvětlení RVO
PS stávající pojistková skříňka VO
S stávající světelný bod silniční na ocel. sloupu (150W, 8m)
S stávající světelný bod parkový na ocelovém sloupu (50W, 6m)
S stávající světelný převěsný (150W, 8m)
SD stávající světelný bod doplňkový na ocel. sloupu (250W, 6m)
ZS stávající zemní kabelová spojka (Cu16 a AL25)
— — stávající podzemní vedení VO (AYKY-J 4Bx25)
X zařízení VO ke zrušení

Legenda ostatních sítí:

- — sdělovací metalický kabel CETIN
— — sdělovací nadzemní CETIN
— — sdělovací CETIN zrušený
— — sdělovací ČD
— — sdělovací ČEZ ICT
— — NN ČEZ
— — VN ČEZ
— — vodovod CHEVAK
— — kanalizace jednotná CHEVAK
— — kanalizace dešťová CHEVAK
— — plyn NTL GasNet
— — plyn STL GasNet
— — sdělovací optický UPC
— — sdělovací UPC
— — SSZ CHETES

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed.2
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva



Změna č. 1	12/2020	Aktualizace PD (II.+IV. etapa) po dokončení I. etapy výstavby (Rekonstrukce ul. Dukelská).	Ing. Stehlík Jiří	
Index	Datum	Popis změny	Zpracoval	Podpis

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Krále Jiřího 8, Cheb Tel.: 354 436 246 IČO: 46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč		Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík		Císlo zakázky: 170705
Stavebník: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb				Datum: 09/2017
Kraj: Karlovarský		Obec: Cheb		Měřítko: 1:1000
Akce: Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb MK Karlova a Dukelská, Cheb, Karlovarský kraj				Stupeň: DSP + PDPS
Část: C.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace C.4C SO 433 - Veřejné osvětlení - MK Karlova – úsek mezi křižovatkami s MK Dukelská a Hálkova				Císlo výkresu: C.4C.2
Obsah: Situace veřejného osvětlení - stávající				