

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Ing. Martin Haueisen
Sládkova 159/1
350 02 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:
Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:
10.1.2018

Stanovisko k PD k žádosti o stavební povolení č. 20172319

Název stavby: Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 1438/65,

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Záměrem investora je rekonstrukce MK Karlova v úseku mezi křižovatkami s ul. Svobody a Pivovarská (silnice III/2149) a rekonstrukce MK Dukelská v úseku mezi křižovatkami s ul. Evropská (silnice II/606) a Žižkova. Součástí rekonstrukce bude nové šířkové uspořádání, oprava konstrukčního souvrství komunikací i chodníkových ploch, úprava odvodňovacího zařízení, oprava veřejného osvětlení a úprava SSZ. Nové zpevněné plochy jsou oproti původnímu stavu zmenšovány vybudováním nezpevněných vysazených ploch. Množství srážkových vod tekoucích do jednotné kanalizace bude menší, hydrotechnický výpočet nebyl zpracován. Srážkové vody v rámci hotové stavby budou ze zpevněných ploch odváděny podélným a příčným sklonem do nově navržených UV, které budou napojeny do jednotné kanalizace. Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit předčištění dešťových vod před vyústěním do jednotné kanalizace za použití sorpčních vpustí či ORL.

Poznámka:

S provozovatelem veřejné kanalizace bylo domluveno, že napojení nových kanalizačních přípojek od UV bude pouze v místě šachet. Napojení bude provedeno vždy cca 1,0m nade dnem šachty. Lze využít stávající přípojky po rušených UV. Podmínkou jsou kamerové prohlídky technického stavu přípojek.

Dále bude společnost CHEVAK a.s. v lokalitě realizovat výměnu vodovodních řadů a rekonstrukci kanalizačních stok vyvložkováním - v rámci MK Dukelská rekonstrukci vodovodního řadu a v rámci MK Karlova (úsek mezi MK Svobody a Dukelská) rekonstrukci vodovodního řadu i stoky jednotné kanalizace. Rekonstrukce budou probíhat ve stávajících trasách. S investorem komunikace Městem Cheb bude dohodnuta věcná časová koordinace tak, aby byly oba investiční záměry prováděny současně. Město Cheb společně s CHEVAK Cheb, a.s. osloví všechny majitele okolních nemovitostí ohledně případných rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních přípojek, případně odizolování spodní stavby domů.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- UV umístěné v rámci parkovacích ploch (od 5-ti parkovacích míst výše) budou řešeny jako UV sorpční. Přesná specifikace jednotlivých UV a jejich konečný počet bude stanoven v rámci následně svolaného jednání, za účasti projektanta, zástupce investora a pracovníků CHEVAK Cheb, a.s.
- v odpadních vodách vypouštěných ze sorpčních UV budou dodrženy následující koncentrační limity:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod		
Ukazatel	Symbol	„m“ [mg/l]
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	3
nerozpuštěné látky	NL	40

- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) vody
- uliční vpusti budou vybaveny lapači splavenin a kalovým prostorem
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby nových přípojek UV, SUV, situaci umístění SUV, provozní řád SUV a kopii smlouvy o likvidaci kalů ze SUV
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

Podmínky pro provádění stavby:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb . Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p.Marek – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při provádění stavby musí být postupováno tak, aby bylo zabráněno vtoku povrchových vod a srážkových vod do kanalizace
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- budované inženýrské sítě/kabely/stožáry/plynovody/parovody musí být při křížení a souběhu se stávajícími vodovody a kanalizacemi uloženy tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- stožáry/sloupky/pilířky pro vedení nesmí být osazeny v ochranném pásmu stávajícího vodovodu/kanalizace
- odpojení nevyužitých kanalizačních přípojek od UV provedou pracovníci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb, případně odborná firma po dohodě s mistrem kanalizace. Přípojky budou odpojeny v místě napojení na kanalizační stoku, potrubí kanalizační přípojky bude zaplněno tuhnoucí směsí. Po dokončení stavby bude provedena kontrolní kamerová prohlídka kanalizace pro kontrolu provedení odpojení nevyužitých přípojek.
- napojení UV na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a ke kontrole funkčnosti armatur

Za správnost vyhotovení:

 **CHEVAK Cheb, a.s.**
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Trávnícká 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Hana Mlsová
samostatný referent vodorozvoje