



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Číslo jednací: MUCH 47852/2021
Číslo spisu: KSÚ 5009/2021
Vyřizuje: Ing. Olga Podorská
Email: podorska@cheb.cz
Telefon: 354 440 525

Cheb, dne 14.06.2021

Žadatel:

Město Cheb (IČO – 00253979) zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou, Městský úřad Cheb, odbor majetkoprávní, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02 Cheb 2

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

v y d á v á

podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 a 104 odst. 9 vodního zákona **kladné závazné stanovisko pro povolení stavby vodního díla** v rámci akce „**Stavební úprava ulice Palackého II. etapa**“, kraj Karlovarský, obec 554481|Cheb, katastrální území 650919|Cheb, na pozemku parc. č. 1700/3, č. h. p. 1-13-01-0140-0-00|Ohře, HGR 2110|Chebská pánev, pro tyto stavební objekty:

- Dešťová kanalizace z ultra RIB II DN 250, v délce 112,4 m
- Odlučovač ropných látek GSOL 5/20 (průtok 20 l/s)

Účel užívání povolené stavby vodního díla: Předčištění dešťových vod z parkovišť a manipulačních ploch od ropných úkapů a jejich následné odvádění dešťovou kanalizací (včetně dešťových vod ze střech přilehlých nemovitostí) do jednotné kanalizace.

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona současně stanovují tyto **podmínky a povinnosti**:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Budou dodrženy tyto podmínky dle stanoviska CHEVAK Cheb, a. s. (č. 20210751) ze dne 14.05.2021:
 - a) Při osazování ORL bude důsledně dodrženo pažení výkopu, v blízkosti se nachází vodovodní řád LT DN 250, který nesmí být touto činností poškozen.
 - b) V odpadních vodách vypouštěných z odlučovače ropných látek budou dodrženy následující max. koncentrační limity:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod		
Ukazatel	Symbol	„m“ [mg/l]
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	3
nerozpuštěné látky	NL	40

- v ostatních ukazatelích znečištění, které nejsou stanoveny jako ukazatele individuální, nesmí být překročeny základní limity stanovené kanalizačním řádem stokové sítě města Chebu pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace.
- c) Do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) vody.
 - d) Uliční vpusti na dešťové kanalizaci musí být vybaveny lapači splavenin a kalovým prostorem.
 - e) Poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky.
3. Vodoprávní úřad požaduje být přizván ke kontrolním prohlídkám stavby.
4. Nejdéle jeden měsíc před dokončením stavby (před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu) předloží investor vodoprávnímu úřadu žádost o vydání závazného stanoviska (§ 104 odst. 9 vodního zákona) a k žádosti předloží následující doklady:
- doklad o způsobilosti stavby k provozu (předávací protokol)
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklad o vodotěsnosti nádrže ORL
 - provozní řád ORL
 - geodetické zaměření stavby (v elektronické podobě)
 - kopii smlouvy o likvidaci kalů z odlučovače

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona správního řádu je:

1. Město Cheb (IČO – 00253979) zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou, Městský úřad Cheb, odbor majetkoprávní, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02 Cheb 2

Odůvodnění

Městský úřad Cheb obdržel od stavebníka, kterým je Město Cheb (IČO – 00253979) zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou, Městský úřad Cheb, odbor majetkoprávní, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02 Cheb 2, žádost o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu vydávaného v rámci společného řízení pro nově budovanou stavbu vodního díla v rámci akce „Stavební úprava ulice Palackého II. etapa“.

Dešťové vody ze zpevněných ploch v Palackého ulici v Chebu budou řešeny pomocí příčného a podélného sklonu k obrubám a dále budou odváděny novými uličními vpustmi a liniovými žlaby. Tyto budou napojeny novou dešťovou kanalizační stokou PP UR II DN 250 v délce 112,4 m přes ORL na stávající jednotnou kanalizační stoku B DN 500/750 (ID 3798). Napojení na stávající stoku bude, vzhledem k její hloubce uložení okolo 5 m pod niveletou vozovky, přes nově vybudovanou revizní spadišťovou šachtu Š10. Přípojky pro UV navrženy z potrubí ULTRA RIB2 SN 10 - DN 150. ORL navržen GSOL 5/20 600-2000 m², s průtokem 20 l/s.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byla předložena projektová dokumentace stavby „Stavební úpravy ulice Palackého II. etapa“, kterou vypracovala Ing. Radka Michková Popelíková, ČKAIT – 0201350, v 01/2021.

Bylo předloženo stanovisko CHEVAK Cheb, a. s. (č. 20210751) ze dne 14.05.2021.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách, v platném znění a širších vodoprávních zájmů bylo zjištěno, že vydání závazného stanoviska neporušuje obecné nebo jiné oprávněné zájmy.

Poučení

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat, jeho obsah je možno přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož vydání podmiňuje.

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Obdrží

1. Město Cheb zastoupené Ing. Marcelou Nečekalovou, Městský úřad Cheb, odbor majetkoprávní, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02 Cheb 2
2. CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2

Dotčený správní orgán:

3. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí – odd. stavebního řadu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb