

Palackého ul. VODAFON

DSVA - Ing. Kamila Holotová

Od: Hampl, Martin, Vodafone CZ <Martin.Hampl@vodafone.com>
Odesláno: pátek 22. ledna 2021 13:00
Komu: Drahoš Anatolij
Kopie: Kucík Michal
Předmět: RE: Cheb, ulice Palackého II. etapa


Ahoj.

Toljo ano souhlasím s dodatečnou ochranou - naše podmínky + povrch s rozebíratelné dlažby.

V Chebu jsou kabely hodně mělko, to může být problém. Ani nevíme co je to za trasu v PNI je modře.



*Nebude překládka - pouze ochrana
kabele*



Martin Hampl

Operational Specialist

+420 724 244 421

martin.hampl@vodafone.com

Vejpnická 48, 301 00 Plzeň

vodafone.cz

The future is exciting.

Ready?

C2 General

From: Drahoš Anatolij <anatolij_drahos@infotel.cz>

Sent: Tuesday, January 19, 2021 9:39 AM

To: Hampl, Martin, Vodafone CZ <Martin.Hampl@vodafone.com>

Cc: Kucík Michal <michal_kucik@infotel.cz>

Subject: FW: Cheb, ulice Palackého II. etapa

CYBER SECURITY WARNING: This email is from an external source - be careful of attachments and links.
Please follow the Cyber Code and report suspicious emails.

Ahoj Martine.

Posílám ti žádost k prozkoumání možnosti provedení zvýšené ochrany při výstavbě parkoviště v Chebu, ul. Palackého.

Můj názor – pro nás zvýšená ochrana bude mnohým jednoduše než provést překládku. Dame do vyjádření naše podmínky + povrch s rozebíratelné dlažby. Prosím o tvůj názor.

Tolja.

From: DSVA - Ing. Kamila Holotová [<mailto:kamila.holotova@dsva.cz>]

Sent: Monday, January 18, 2021 1:36 PM

To: Drahoš Anatolij

Subject: Cheb, ulice Palackého II. etapa

Dobrý den, na základě našeho dnešního tel. hovoru bych Vás chtěla požádat o vyjádření k návrhu přeložky, zda bude přeložka nutná nebo bude dostačující pouze dodatečná ochrana sítě v místě nově navržených parkovacích stání. Krytí kabelu by mělo zůstat zachováno, měli bychom být na stávajících výškách a konstrukce parkoviště bude max. 60 cm v případě sanace, pokud nebude sanace, bude samozřejmě menší.

^moc děkuji za zprávu a přeji příjemný den.

S pozdravem

Ing. Kamila Holotová

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6 , 350 02 Cheb

tel.: 354 436 328, mob.: 737 750 021

email: kamila.holotova@dsva.cz

