

Ing. Ondřej Beránek  
Svobody 7/1  
350 02 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Milena Hájková/354 414 225  
hajkova@chevak.cz

25. 08. 2021

### **Stanovisko k PD k odstranění stavby č. 20211667**

Název stavby: Odstranění objektu Kamenná 40, Cheb

Místo stavby: k. ú. Cheb, p. p. č. 2774,

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD: Bude provedena demolice domu, který je napojen přípojkami na vodovod a kanalizaci.

Kanalizační přípojka objektu je jednotná. Je napojena na stoku ve Smetanově ulici. Je navrženo provizorně zaslepit přípojku na hranici p. p. č. 59 mimo komunikaci a definitivní zaslepení přípojky v místě napojení na stoku provést později. Technické provedení zaslepení kanalizační přípojky není v PD uvedeno.

Vodovodní přípojka je napojena na řad v Kamenné ulici. Vodovodní přípojka bude zaslepena přímo v místě napojení na vodovodní řad. V PD není zmíněna demontáž vodoměru.

### **CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním rozhodnutí k odstranění stavby s následujícími podmínkami:**

- před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 352 p. Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p. Marek – kanalizace
- majitel objektu požádá před odpojením přípojek o ukončení smlouvy o dodávce vody a odkanalizování a o demontáž vodoměru; demontáž vodoměru provedenou pracovníci CHEVAK Cheb, a.s., provozu Cheb, vodoměr je majetkem společnosti
- odpojení vodovodní přípojky provedou na žádost investora pracovníci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb
- odpojení kanalizační přípojky bude provedeno v místě napojení na kanalizační stoku, potrubí kanalizační přípojky, které bude ponecháno v zemi bude zaplněno vhodnou hmotou (litým hubeným betonem)
- odpojení kanalizační přípojky bude zkontrolováno mistrem kanalizace CHEVAK Cheb, a.s., provozu Cheb, o provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- během odstranění stavby musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

  
**CHEVAK Cheb, a.s.**<sup>13</sup>  
odd. vodorozvoje  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer  
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Milena Hájková  
referent vodorozvoje