



TEREA Cheb s.r.o.



TEREA Cheb s.r.o.
Odpovědnost k přírodě

Ing. Ondřej Beránek
Projekční kancelář Beránek & Hradil
Svobody 1
350 02 Cheb

VÁŠ DOPIS
e-mail 20.10.2021

NAŠE ZNAČKA

TELEFON
354524417

DNE
1.11.2021

Věc: Demolice objektu Kamenná 40 – vyjádření k doplněné PD – stanovisko majitele technické infrastruktury.

Vážený pane inženýre,
e-mailem ze dne 20.10.2021 jste požádal o vydání stanoviska k doplněné části projektové dokumentace, pro potřeby stavebního řízení u stavební akce:

„Odstranění objektu Kamenná 40, Cheb“,

na stavebním pozemku č. 2774, k.ú. Cheb.

Přílohou Vaší žádosti, byla nově složka **SO 01 Odpojení teplovodní přípojky**.

Po prohlídce složky SO 01 Odpojení teplovodní přípojky, Vám proto sděluji:

1. Posuzované podklady jsou součástí projektové dokumentace stavební akce „Odstranění objektu Kamenná 40, Cheb“ umístěné na stavebním pozemku č. 2774, k.ú. Cheb, ke které jsem se již vyjadřoval 14.9.2021.
2. Zasláné podklady popisují zajištění ochrany teplovodu při provádění demolice objektu, stavební a technologickou část odpojení a nutných úprav rozvodného tepelného zařízení, v důsledku odpojení a likvidace stávající tepelné přípojky do odstraňovaného objektu. Byly zpracovány v září 2021, oprávněnou osobou Ing. Rudolfem Netikem, zodpovědný projektant Ing. Svatopluk Tesař, ČKAIT 0300496. Tím je splněna naše podmínka uvedená v odst. 8, bod a) vyjádření ze dne 14.9.2021.
3. Při zpracování této části projektové dokumentaci bylo zjištěno, že hloubka uložení potrubí stávajícího teplovodu, neumožňuje realizovat mnou původně zvažované řešení odpojení, které jsem Vám pro potřebu zpracování Vašeho projektu popsal ve svém vyjádření ze dne 3.9.2021. Více vyplývá ze zpracované dokumentace SO 01.

Dotváříme teplou idylu
Vašeho domova

TEREA Cheb s.r.o.
Cheb, Májová 588/33
PSČ 350 48
T/F.354524411/354524419
e-mail: info@terea-cheb.cz
www.terea-cheb.cz
IDDS: tiw6wjn

Bankovní spojení:
ČS a.s., Cheb
č.ú.:781911359/0800

Společnost zapsána
soudem v Plzni
.7.1995, oddíl C,
j.č. 6622
: 635 07 871
Č: CZ635 07 871

Jednatel:
Steffen Zagermann
Martin Černík

Předseda dozorčí rady:
Ladislav Tkaczyszyn
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
Bernd Heyen
Markus Janscheidt



TEREA Cheb s.r.o.



TEREA Cheb s.r.o.
Odpovědnost k přírodě

4. Jak dále vyplývá z odst. 8, bod a) vyjádření ze dne 14.9.2021, práce na našem teplovodu je odbornou činností. Proto i nadále trváme na požadavku zajištění odbornosti pracovníků, na oprávnění k montáži a k práci na předizolovaném potrubí stavebníkem vybraného zhotovitele stavby, který bude vybrán v příštím výběrovém řízení. Před zahájením práce na teplovodu v našem majetku, požadujeme doložení dokladu odbornosti k práci na systémech předizolovaného potrubí.
5. S provedením odpojení tepelné přípojky a s tím vyvolaných nutných úprav pro zajištění další funkčnosti podzemního rozvodného tepelného zařízení, dle předložené části projektové dokumentace SO 01 Odpojení teplovodní přípojky, souhlasíme. Ostatní podmínky z vyjádření ze dne 14.9.2021, zůstávají nadále v platnosti.

S pozdravem,

Vladimír Štěpnička
energetik