




Schémata rozvaděců

Projektoval:	Zodp. projekt.:	Vypracoval:	 ELEKTRO EURON spol. s r.o. Zelená 1844/6,350 02 Cheb	
Radovan Lidák	Ing. Petr Plaňanský	Ing. Radek Pupák		
Kraj: Cheb	Obec: Cheb			
Investor:	Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb			
Název stavby:	Modernizace objektu školních dílen 5. Základní škola Matěje Kopeckého 1160, Cheb			
Obsah výkresu:	Schémata rozvaděčů		Měřitko:	Číslo výkresu: 5.


Přeložka stávajícího kabelu do nového rozvaděče




RP 1




ventilátor m.č. 106
CYKY-J 3x1,5 mm²




ventilátor m.č. 108
CYKY-J 3x1,5 mm²




čerpadla vytápění
CYKY-J 3x2,5 mm²




čerpadla vytápění
CYKY-J 3x2,5 mm²




čerpadla vytápění
CYKY-J 3x2,5 mm²




čerpadla vytápění
CYKY-J 3x2,5 mm²




centrální RACK 01
CYKY-J 3x2,5 mm²




centrální RACK 02 CCTV
CYKY-J 3x2,5 mm²




zdroj požární magnetý
CYKY-J 3x2,5 mm²




zdroj požární magnetý
CYKY-J 3x2,5 mm²




RP 2




SV01 - Osvětlení třída+N0
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV02 - Osvětlení tabule
CYKY-J 3x1,5 mm2




chlazení
CYKY-J 3x2,5 mm2



RP 3




RP 4




Z09 - zásuvky m.č. 114
CYKY-J 3x2,5 mm²

Z10 - zásuvky m.č. 114
CYKY-J 3x2,5 mm²

Z13 - zásuvka m.č. 112
CYKY-J 3x2,5 mm²



Z12 - zásuvka 3F m.č. 114
CYKY-J 5x2,5 mm²



Vývod PEC
CYKY-J 5x2,5 mm²




VZT 2.01
CYKY-J 5x2,5 mm²




chlazení
CYKY-J 3x2,5 mm²




SV01 - Osvětlení třída+N0
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV02 - Osvětlení třída
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV03 - Osvětlení tabule
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV04 - Osvětlení m.č. 114
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV05 - Osvětlení m.č. 112
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV6 - Osvětlení venkovní
CYKY-J 3x1,5 mm2



Z11 BOILER
CYKY-J 3x2,5 mm2



RP 5




Z15 - zás. závěsná m.č. 115
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z16 - zás. závěsná m.č. 115
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z17 - zás. závěsná m.č. 115
CYKY-J 3x2,5 mm2


Centrální pult
CYKY-J 3x2,5 mm2




Z08 - zásuvky m.č. 117
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z09 - zásuvky m.č. 117
CYKY-J 3x2,5 mm2


Z10 - zásuvka m.č. 116
CYKY-J 3x2,5 mm2




VZT 3.01
CYKY-J 5x2,5 mm2




SV01 - Osvětlení třída+NO
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV02 - Osvětlení třída
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV03 - Osvětlení tabule
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV04 - Osvětlení zázemí
CYKY-J 3x1,5 mm2




vývod světlík 1
CYKY-J 3x2,5 mm2




vývod světlík 2
CYKY-J 3x2,5 mm2



chlazení
CYKY-J 3x2,5 mm2






Z15 - zás. podlahová m.č. 118
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z16 - zás. podlahová m.č. 118
CYKY-J 3x2,5 mm2


Z17 - zás. podlahová m.č. 115
CYKY-J 3x2,5 mm2




Z10 - zásuvky m.č. 120
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z11 - zásuvky m.č. 120
CYKY-J 3x2,5 mm2


Z12 - zásuvka m.č. 119
CYKY-J 3x2,5 mm2




VZT 4.01
CYKY-J 5x2,5 mm2




SV01 - Osvětlení třída+NO
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV02 - Osvětlení třída
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV03 - Osvětlení tabule
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV04 - Osvětlení zázemí
CYKY-J 3x1,5 mm2




vývod světlík 1
CYKY-J 3x2,5 mm2




vývod světlík 2
CYKY-J 3x2,5 mm2




chlazení
CYKY-J 3x2,5 mm2




RP 7




VZT 5.01
CYKY-J 5x2,5 mm2




SV01 - Osvětlení třída+NO
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV02 - Osvětlení třída
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV04 - Osvětlení zázemí
CYKY-J 3x1,5 mm2




vývod světlík 1
CYKY-J 3x2,5 mm2



vývod světlík 2
CYKY-J 3x2,5 mm2



chlazení
CYKY-J 3x2,5 mm2



RP 8

Z01 - zásuvka m.č. 106)
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z03 - zásuvka m.č. 107
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z04 - zásuvka m.č. 108
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z05 - zásuvka m.č. 109
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z06 - zásuvka m.č. 110
CYKY-J 3x2,5 mm2


Z07 - zásuvky m.č. 111
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z10 - zásuvky m.č. 111
CYKY-J 3x2,5 mm2


Z08 - zásuvka vrata
CYKY-J 3x2,5 mm2

Z09 - zásuvka venku
CYKY-J 3x2,5 mm2


Z02 BOILER m.č. 107
CYKY-J 3x2,5 mm2




VZT 1.01
CYKY-J 5x2,5 mm2




SV01 - m.č. 106, 107, 108, 109,110
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV02 - Osvětlení venkovní
CYKY-J 3x1,5 mm2




SV03 - Osvětlení m.č. 111
CYKY-J 3x1,5 mm2




vývod ventilátor 106
CYKY-J 3x2,5 mm2



vývod ventilátor 108
CYKY-J 3x2,5 mm2



signalizace pomoci 106
CYKY-J 3x1,5 mm2



vývod tablo zvonek
CYKY-J 3x1,5 mm2

