

Veřejné osvětlení

V rámci úprav vnitrobloku bude upraveno a doplněno veřejné osvětlení včetně podzemní napájecí soustavy NN. Stávající napájecí soustava NN bude mít dostatečnou výkonovou rezervu.

Pro novou sestavu světelných bodů budou použita historizující svítidla a stožáry dle výběru hlavního projektanta s celkovou výškou 4,9 m. Nástěnný výložník bude rovněž historizující s délkou vyložení 60 cm. Svítidla budou opatřena difuzorem s rotačně symetrickou vyzařující charakteristikou.

Dopravní řešení

V koordinaci s rekonstrukcí vnitrobloku v historickém jádru města Chebu mezi ulicemi Hradební a Dlouhou dojde v rámci dopravního řešení k vybudování nového parkoviště a přilehlých zpevněných ploch.

Navržené úpravy budou řešeny namísto zbouraného objektu Města Cheb, v k.ú. Cheb a dále na stávajících zpevněných i nezpevněných plochách. Jedná se o zřízení nového parkoviště s příjezdovou komunikací a stávajícím sjezdem z ulice Hradební. Nové parkoviště je navrženo v počtu 40 nových venkovních parkovacích míst. Dále se jedná o zřízení nových chodníkových ploch, výsadba zeleně, výměnu asfaltového povrchu za kamenné kostky, odvodnění a umístění podzemních kontejnerů.

Souhlasíme se změnou PD a nemáme námítky.

S pozdravem

RSDr. Jan Votruba

Ved. údržby VO a SSZ



CHETESKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb
veřejné osvětlení
IČO: 25208845, DIČ: CZ25208845
-11-

