




	B
	B Přisazené svítidlo s krytím KMC236 2x36 W, IP20
	A Svítidlo přisazené BRKL.218KO375 z x 18W, IP40
	D Svítidlo přisazené BRKL.224KO480 z x 24W, IP40
	C LED svítidlo 1x20W/230V,1, délka 0,58m
	N LED novouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, optika pro unikové cesty, 1W
	ZM spínač, řazení 1, 10 A, 250V, IP20
	ZM spínač, řazení 5, 10 A, 250V, IP20
	360° Čidlo pohybu - montáž na strop
	ZM rozvaděč
	ZM zásuvka, jednofázová 16 A, 250 V, IP20
	ZM zásuvka, dvofázová 16 A, 250 V, IP20
	ZM krabice rozvodná s víčkem

schrzuena trasa vedení
vedení - osvětlení
vedení - zásuvky
hlavní vedení
vedení ovládací
vedení ochranné

- ochrana při použití
stupeň normální - Ochrana automatickým odpojením od zdroje + doplňková ochrana
stupeň doplněný - ochranným pospojním
3+PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

	Zodp. projektant, kontroloval MATALTA P.
	Perf. MATALTA - PROJEKCE Vychodni 12, 352 01 Aš IČO 41631072 mobil +420 606 437 798 E-mail matalta@iscell.cz E-mail matalta39@gmail.com

Investor	Město Cheb, nám. Krále Jiří z Poděbrad 14, 350 02 Cheb	Formát	A3 : 1
		Měřítko	1 : 50
		Datum	12 / 2017
		Č.zakázky	99 / 2017
	Stavební úpravy 3.NP a 4.NP Vlázova č.p. 842/6, 350 02 Cheb	D S P	
		Č.ykresu	Č.pará
D.1.4. 4	Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	4	
D.1.4. 5	Elektronická komunikace		