



LEGENDA



STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO



STÁVAJÍCÍ ZDIVO + KONTAKTNÍ  
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VATA TL. 140 mm



**P1** PŘÍČKA SDK tl. 125mm - EI 30 (nevlhké prostředí)  
- 1x RB (GKB) deska tl. 12,5mm  
- ocelová konstrukce příčky  
minerální izolace tl. 80mm  
- parozábrana  
- 1x RB (GKB) deska tl. 12,5mm



**P2** PŘÍČKA SDK tl. 125mm - EI 30 (vlhké prostředí)  
- 1x RB (GKB) deska tl. 12,5mm  
- ocelová konstrukce příčky  
minerální izolace tl. 80mm  
- parozábrana  
- 1x RBI (GKBi) deska tl. 12,5mm



Stahovací půdní schody  
500x700mm - EW 15/DP3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
4.01	CHODBA	3,84	PVC	SDK + MALBA	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	PVC LIŠTA
4.02	CHODBA	3,73	PVC	SDK + MALBA	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	PVC LIŠTA
4.03	CHODBA	3,03	PVC	SDK + MALBA	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	PVC LIŠTA
4.04	PŘEDSÍŇAMUŽI	1,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU MAX. 2300mm	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	
4.05	WC MUŽI	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU MAX. 2300mm	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	
4.06	SPRCHA MUŽI	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU MAX. 2300mm	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	
4.07	SPRCHA ŽENY	1,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU MAX. 2300mm	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	
4.08	UMÝVÁRNA ŽENY	1,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU MAX. 2300mm	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	
4.09	WC ŽENY	1,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO VÝŠE STROPU MAX. 2300mm	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	
4.10	POKŮJ	8,36	PVC	SDK + MALBA	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	PVC LIŠTA
4.11	POKŮJ	12,73	PVC	SDK + MALBA	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	PVC LIŠTA
4.12	POKŮJ	10,12	PVC	STUK + MALBA	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	PVC LIŠTA
4.13	POKŮJ	10,58	PVC	STUK + MALBA	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	PVC LIŠTA
4.14	POKŮJ	12,46	PVC	STUK + MALBA	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	PVC LIŠTA
4.15	KUCHYŇKA	6,07	PVC	SDK + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD NAD LINKOU	SDK PODHLED 1x RF (GKF) 15mm + MALBA	PVC LIŠTA

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 78,67

POZNÁMKA

- v prostoru koupelen po odstranění podhledů prověřit uložení vaznice na schodiškové zdi
- pásy u sloupků v prostoru koupelen odstranit po konzultaci s projektantem
- stávající sloupky krovu obložit obkladem požární odolnosti R 30/DP3

Zodpovědný projektant		Projektant		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Ing. Ondřej Beránek		Petr Hradil			
Místo stavby		st. 2091, p.č. 1402/20, k.ú. Cheb			
Investor		Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,Cheb			
		Formát		A2	
		Datum		V/2022	
Akce		Měřítko		1: 50	
		Účel		DPS	
		Číslo zakázky		22-04-002	
Výkres		Číslo výkresu		D 1.1.b.10.	
4.NP - NOVÝ STAV					