



Legenda místností - suterén		
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	SV. VÝŠKA [M]
0.01	Komerční prostor	1,35-2,40
0.02	Komerční prostor	2,81-2,83(1,45-2,80)
0.03	Komerční prostor	1,80-3,20
0.04	Komerční prostor	1,80-3,20
0.05	Komerční prostor - zázemí	2,00-3,50
0.06	Komerční prostor - VVC	2,00-3,50
0.07	Sklad	2,60-3,90
0.08	Technická místnost	2,60-3,35
0.09	Technická místnost - elektro-rozváděč	2,60-3,35
0.10	Technické zázemí	1,05-2,35(2,25-3,50)
0.11	Technické zázemí	2,00-3,20
0.12	Technické zázemí	2,20
0.13	Technické zázemí	2,00-3,65
0.14	Záběh	2,30-3,70
0.15	Chodba	2,25-3,60
0.16	Chodba	4,00 (2,40)
0.17	WC - invalidé	3,55
0.18	WC - návštěvníci - ženy	2,60
0.19	WC - návštěvníci - muži	2,70
0.20	Úklid	3,55
0.21	Sklad	3,55
0.22	Výťah	-
0.23	Sanitární - balkon	-
0.24	Šatna - návštěvníci	1,70-3,75
0.25	Šatna - rozdečň. ženy	2,25-3,65
0.26	Šatna - rozdečň. muži	4,0
0.27	Sklad - orchestr	4,0
0.28	Komora	-
0.29	Sál - Hudební	6,94
0.30	Sál - jeviště	6,49
0.31	Komora	2,55
0.32	Chodba	2,05-2,55
0.33	Hala	2,25-3,55
0.34	Předsíň	2,45-3,80
0.35	Sklad	3,0 - 3,2
0.36	Chodba	3,0 - 3,2
0.37	WC - ženy	3,15
0.38	WC - muži	3,15
0.39	Chodba	2,60
0.40	Šatna - účinkující	2,65
0.41	Šatna	2,60
0.42	Sklad	2,60
0.43	WC	2,60
0.44	Chodba - provozní vstup	1,55-2,15

Legenda:
Viz samostatný výkres D.1.4e.2

Poznámky:
- Veškeré uváděné typy jsou pouze doporučené a lze je nahradit vhodnými ekvivalenty stejných nebo lepších parametrů.
- Police a výšky instalace vypínačů, zásuvek a vývodů budou projednány před zahájením prací se zástupcem investora nebo dodavatelem technologického zařízení.
- Rozvody silnoproudé elektroinstalace budou vzájemně koordinovány s rozvody ostatních profesí.

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz: Technická zpráva

ELVOST

projekty elektro
návrhy a dodávky
osvětlení

Ing. Jiří Voráč

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Karlovarský

RA02

Ing. Jiří Stehlík

Obec: Cheb

RA02

Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ
Kamenná, č. p. 219, Jánské náměstí č.p. 123, 260, 350 02 Cheb

D.1.4e Silnoproudá elektrotechnika

Půdorys silnoproudých rozvodů 1.PP

nám. Krále Jiřího z. Cheb
www.elvost.cz
IČO: 46802579
e-mail: elvost@severni.cz

Par:
230805
03/2024
Město: 1.75

Šlobo: DSP
Ošlo výkresu: D.1.4e.3