



Legenda místností - 2. NP		
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	SV. VÝŠKA [M]
2.01	Chodba	6,64
2.02	Ambit	2,10-3,60
2.03	Chodba	-
2.04	Předsálí	-
2.05	HO - Křesilovna knihovna	3,62
2.06	HO - Sbor	1,71-3,62
2.07	HO - Individuální výuka	1,71-3,62
2.08	HO - Sborová hra	1,71-3,62
2.09	VO - Sklad pomůcek	2,10-3,60
2.10	VO - Ateliér kreslení	2,10-3,60
2.11	VO - Třída na animaci	2,19-3,60
2.12	HO - Klavír	2,19-3,60
2.13	HO - Klavír	2,19-3,60
2.14	HO - Individuální výuka - bci	2,17-3,65
2.15	HO - Klavír	2,17-3,65
2.16	HO - Klavír	2,17-3,65
2.17	HO - Klavír	2,17-3,65
2.18	HO - Klavír	2,17-3,65
2.19	LDO - Kabinety	2,17-3,65
2.20	WC - Předsálí	2,17-3,65
2.21	LDO - Předsálí	2,05-3,50
2.22	LDO - Šatna	2,05-3,55
2.23	LDO - Šatna	2,05-3,40
2.24	LDO - Sklad nevolat	3,38
2.25	LDO - učebna	3,55
2.26	ZRUŠENO	2,20
2.27	Kuchyně	2,17-3,65
2.28	Sborovna	2,17-3,65
2.29	WC - Personál muž	2,05-3,55
2.30	WC - Personál ženy	2,05-3,55
2.31	WC - Chlapci	2,05-3,55
2.32	WC - Dívky	2,05-3,55
2.33	WC - Invalidi	2,05-3,55
2.34	Úklid	2,05-3,55
2.35	Výťah	-
2.36	Pavlač	2,97
2.37	HO - Chodba	2,90
2.38	HO - Individuální výuka	2,90
2.39	HO - Individuální výuka	2,90
2.40	WC - Dívky	2,90
2.41	WC - Chlapci	2,90
2.42	Chodba	2,90
2.43	HO - Individuální výuka	2,90
2.44	HO - Individuální výuka	2,90
2.45	HO - Individuální výuka	2,90
2.46	Chodba	3,60
2.47	Hala	3,60
2.48	Sekretariát	3,09
2.49	Redakce	3,09
2.50	Archiv	3,09
2.51	Sklad	3,10
2.52	WC - Personál	3,10
2.53	Chodba	3,00
2.54	Koupelna	3,00
2.55	WC	3,00
2.56	Komora	3,00
2.57	Byt správce - pokoj	2,66

Požadavky na osvětlení v místnostech 2.NP podle ČSN EN 12464-1						
Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. úroveň)	Em. [W]	Rozměrnost osvětlenosti U _a [lx]	Index podání barev R _a	Index ovládnutí R _o
2.01	Chodba	44.19	100	0,40	80	25
2.02	Ambit	44.19	100	0,40	80	25
2.03	Chodba	44.19	100	0,40	80	25
2.04	Předsálí	10.4	200	0,40	80	25
2.05	HO - Křesilovna knihovna	44.21	300	0,40	80	22
2.06	HO - Sbor	44.1	500	0,60	80	19
2.07	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.08	HO - Sborová hra	44.1	500	0,60	80	19
2.09	VO - Sklad pomůcek	44.25	100	0,40	80	25
2.10	VO - Ateliér kreslení	44.12	750	0,70	90	19
2.11	VO - Třída na animaci	44.15	500	0,60	80	19
2.12	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.13	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.14	HO - Individuální výuka - bci	44.1	500	0,60	80	19
2.15	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.16	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.17	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.18	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.19	LDO - Kabinety	44.22	300	0,60	80	19
2.20	WC - Předsálí	10.4	200	0,40	80	25
2.21	LDO - Předsálí	44.19	100	0,40	80	25
2.22	LDO - Šatna	10.4	200	0,40	80	25
2.23	LDO - Šatna	10.4	200	0,40	80	25
2.24	LDO - Sklad nevolat	44.25	100	0,40	80	25
2.25	LDO - učebna	44.1	500	0,60	80	19
2.26	ZRUŠENO	-	-	-	-	-
2.27	Kuchyně	10.1	200	0,40	80	22
2.28	Sborovna	44.22	300	0,60	80	19
2.29	WC - Personál muž	10.4	200	0,40	80	25

Požadavky na osvětlení v místnostech 2.NP podle ČSN EN 12464-1						
Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. úroveň)	Em. [W]	Rozměrnost osvětlenosti U _a [lx]	Index podání barev R _a	Index ovládnutí R _o
2.29	WC - Personál ženy	10.4	200	0,40	80	25
2.31	WC - Chlapci	10.4	200	0,40	80	25
2.32	WC - Dívky	10.4	200	0,40	80	25
2.33	WC - Invalidi	10.4	200	0,40	80	25
2.34	Úklid	10.4	200	0,40	80	25
2.35	Výťah	-	-	-	-	-
2.36	Pavlač	5.6	30	0,40	80	25
2.37	HO - Chodba	44.19	100	0,40	80	25
2.38	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.39	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.40	WC - Dívky	10.4	200	0,40	80	25
2.41	WC - Chlapci	10.4	200	0,40	80	25
2.42	Chodba	44.19	100	0,40	80	25
2.43	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.44	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.45	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.46	Chodba	5.1	100	0,40	40	28
2.47	Hala	5.1	100	0,40	40	28
2.48	Sekretariát	34.2	500	0,6000	80	19
2.49	Redakce	34.2	500	0,6000	80	19
2.50	Archiv	34.2	300	0,40	80	15
2.51	Sklad	12.1	100	0,40	80	25
2.52	WC - Personál	10.4	200	0,40	80	25
2.53	Chodba	-	-	-	-	-
2.54	Koupelna	-	-	-	-	-
2.55	WC	-	-	-	-	-
2.56	Komora	-	-	-	-	-
2.57	Byt správce - pokoj	6.2	100	0,40	40	25

Legenda:
Viz samostatný výkres D.1.4e.2

Poznámky:
- Veškeré uváděné typy jsou pouze doporučené a lze je nahradit vhodnými ekvivalenty stejných nebo lepšími parametry.
- Police a výšky instalace vyplývají a výrobu budou projednat před zahájením prací se zásluhou investora nebo dodavatelem technologického zařízení.
- Rozvody sítí napájecího elektrického rozvodu budou vzájemně koordinovány s rozvody ostatních profesí.

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz. Technická zpráva

ELVOST

projekt elektro
návrhy a dodávky
osvětlení

Ing. Jiří Voráč

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Karlovský

Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ Kamenná, č. p. 219, Jánské náměstí č.p. 123, 260 350 02 Cheb

D.1.4e Silnoproudá elektrotechnika

Půdorys světelných rozvodů 2.NP

Ing. Jiří Stehlik

Chech

DSP

D.1.4e

Číslo zakázky: 230805

datum: 03/2024

strana: 1.75

skupina: DSP

číslo výkresu: D.1.4e.10

Číslo výkresu: D.1.4e.10

Číslo zakázky: 230805

datum: 03/2024

strana: 1.75

skupina: DSP

číslo výkresu: D.1.4e.10