PŮDORYS 1.PP

sklep - čp. 260 - obj. C

Č.P.123 - obj. B

Č.P.261

Č.P.260 - obj. C

Bytový dům Č.P.261

Dvorek č.p. 261

Anglické dvorky

Únikové schodiště

Zrušený výtah ze sklepa

STAVAJÍCÍ KOMÍN

Zásobník TV

Vstup sklep

Vstup byt.dominika

VĚTRANÉ OKNY

Vstup velký sál

Schodiště do 1.NP

Únikový východ

PŘIROZENÝ ODVOD

zavěšeno pod stropem, S.H. +1,55 od úrovně podlahy

BUDOU VNĚJŠÍ STAVAJÍCÍ PROSTUP

nebudou podhledy

vedeno nad podhledem

MŘÍŽKA 600x450

Ø60, vedeného po zdi 1,93 nad podl.

Ø60, vedeno po zdi 0,125 nad podl.

V PROSTORU ZAŠTIŠTĚNA 2X/H INTENZITA VĚTRÁNÍ BUDOU OVĚŘENY SKLADBY PODLAH, ZDA NENÍ PROSTOR PRO ROZVODY VZDUCHU V PODLAZE Č ZDA NEJSOU ZAKRYTÉ KANÁLY (PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY)

Č.P.219 - obj. A

Legenda místností - suterén

	účel místnosti	plocha m²	světlá výška m
0.01	Komerční prostor	28,27	1,30-2,40
0.02	Komerční prostor	22,74	2,61-2,83(1,45-2,00)
0.03	Komerční prostor	19,30	1,80-3,20
0.04	Komerční prostor	20,44	1,80-3,20
0.05	Komerční prostor - zázemí	6,44	2,00-3,50
0.06	Komerční prostor - WC	2,91	2,00-3,50
0.07	Technická místnost - sklad	18,28	2,60-3,90
0.08	Technická místnost - plynoměr	11,53	2,60-3,35
0.09	Technická místnost - elektro-rozvaděč	8,59	2,60-3,35
0.10	Technické zázemí - sklad	38,65	1,05-2,35(2,25-3,55)
0.11	Technické zázemí	20,38	2,00-3,20
0.12	Technické zázemí - strojovna	19,32	2,20
0.13	Technické zázemí - záložní agregát	15,09	2,00-3,65
0.14	Zádveří	16,44	2,30-3,70
0.15	Chodba	46,30	2,25-3,60
0.16	Chodba	34,03	4,00 (2,40)
0.17	WC - invalidé	3,68	3,55
0.18	WC - návštěvníci - ženy	16,22	2,60
0.19	WC - návštěvníci - muži	17,36	2,70
0.20	Úklid	9,86	3,55
0.21	Sklad	8,56	3,55
0.22	Výtah	6,08	-
0.23	Schodiště - balkón	11,60	-
0.24	Šatna - návštěvníci	34,13	1,70-3,75
0.25	Šatna - orchestr muži	22,94	2,25-3,65
0.26	Šatna - orchestr ženy	8,11	4,0
0.27	Sklad - orchestr	52,09	4,0
0.28	Komora	3,66	-
0.29	Sál - hlediště	172,90	6,94
0.30	Sál - jeviště	67,59	6,49
0.31	Komora	3,87	2,55
0.32	Chodba	8,77	2,05-2,55
0.33	Hala	23,09	2,25-3,55
0.34	Předsál	81,90	2,45-3,80
0.35	Sklad	12,33	3,0 - 3,2
0.36	Chodba	6,05	3,0 - 3,2
0.37	WC - ženy	4,02	3,15
0.38	WC - muži	5,24	3,15
0.39	Chodba	14,69	2,60
0.40	Šatna - účinkující	13,78	2,65
0.41	Šatna (ub)	14,96	2,60
0.42	Sklad	5,51	2,60
0.43	WC	3,68	2,60
0.44	Chodba - provozní vstup	9,57	1,55-2,15
	CELKEM	970,95	

LEGENDA:

- DEMONTÁŽE
- STÁVAJÍCÍ VZT
- POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VZDUCHU
- POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ ODVOD VZDUCHU
- POTRUBÍ PŘÍVOD VZDUCHU
- POTRUBÍ ODVOD VZDUCHU
- SPIRO POTRUBÍ–PŘÍVOD
- SPIRO POTRUBÍ–ODVOD
- ANEMOSTAT PŘÍVOD VZDUCHU
- ANEMOSTAT ODVOD VZDUCHU
- TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVOD VZDUCHU
- TALÍŘOVÝ VENTIL ODVOD VZDUCHU
- VÝŮSTKA PŘÍVOD VZDUCHU
- VÝŮSTKA ODVOD VZDUCHU
- +200 MNOŽSTVÍ VZDUCHU PŘÍVOD
- -200 MNOŽSTVÍ VZDUCHU ODVOD
- POŽÁRNÍ IZOLACE 40MM
- KAUČUKOVÁ IZOLACE 20MM
- TEPELNÁ IZOLACE 40MM
- TEPELNÁ IZOLACE 60MM
- PK POŽÁRNÍ KLAPKA
- RP REGULÁTOR PRŮTOKU
- KLAPKA
- VZT JEDNOTKA
- VENTILÁTOR
- KLIMA JEDNOTKA

revize | popis | datum | vypracoval

HIP:	Zodpovědný projektant	Vypracoval:
ATELIÉR STOECKL s.r.o.	Mgr.M.MELICHAR	Mgr.M.MELICHAR

investor: MĚSTO CHEB, nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

stavba: REKONSTRUKCE DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA PŘESTAVBA NA ZUŠ CHEB, ul. Kamenná č. p. 219 Jánské náměstí č. p. 260, Jánské náměstí č. p. 123

část: D1.4 VZDUCHOTECHNIKA | č.zakázky: MC-23007 | stupeň: DSP

obsah: PŮDORYS 1.PP | označení: D1.4-03 | měřítko: M 1:100

datum: 01/2024 | č.paré:

M&C AIR
Mgr.Michaela Melichar
projekce vzduchotechniky
Nevřeň čp.130, 330 11
tel.: 603 362 589
melichar@mcair.cz