



OCELOPLECHOVÝ – PŘISAZENÝ  
VELIKOST POLE 1200x600x250mm  
PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM  
KRYTÍ IP 54/20

**NORMY:**

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C, TN-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL		HIP	AUTORIZACE		<div>ERPLAN</div> <div>PROJEKČNÍ ATELIER</div>		ČÍSLO VÝTISKU		
J.Provazník		Ing. T.Duben	Ing.L.Mach						
STAVEBNÍK	město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 02 Cheb				DATUM				
NÁZEV AKCE	PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje		MÍSTO AKCE Šumavská, Cheb 350 02		12/2024				
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.5. TPS zařízení silnoproudé el. a bleskosvod		Č. POZEMKU		REVIZE				
			Č. POZEMKU 150/1		ÚČEL				
			KAT. ÚZEMÍ		DPS				
				MĚŘÍTKO		FORMÁT			
				***		A3			
				KÓTY V					
				MM					
OBSAH VÝKRESU		Rozváděč RK				INT. ČÍSLO		POŘ. ČÍSLO	
						23002016		D1.4.5-13	