



HZSKX005JYCR



Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Územní odbor Cheb

17. listopadu č. 30, 350 02 Cheb

Č. j.: HSKV- 893-2/2024 - CH
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
ERPLAN s.r.o.
U Borové 69
580 01 Havlíčkův Brod

Vyřizuje: nprap. Martina Němcová
Tel.: 950 375 154
E-mail: martina.nemcova@hzscr.cz

Datum: 6. 6. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje

Místo stavby:

Šumavská, Háje, Cheb

k. ú.: Háje u Chebu, parc. č. 150/1

Stavebník:

Město Cheb, IČO 00253979

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením

vypracoval: Ing. Milan Oplítil, ČKAIT 0601626

datum: 01/2024

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 9. 5. 2024.

HZS KVK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

Tel.: 950 377 111

E-mail: kvk.ch.podatela@hzscr.cz
<https://www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx>
1247881/0710

Datová schránka: xknaa7s

IČO: 70883611

Číslo účtu: 19-

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: zázemí jednotky Sboru dobrovolných hasičů,
- zastavěná plocha budovy:.....550 m², ▪ výška stavby:..... 3,77 m,
- počet nadzemních podlaží:2, ▪ počet podzemních podlaží:..... 0,
- počet osob navržených v budově: < 1000, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:.....druhá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS KVK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS KVK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**
název: Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje
vypracoval: Ing. Josef Král, ČKAIT 0011970
datum: 04/2024§

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KVK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

Stavba bude provedena v souladu se schváleným požárně bezpečnostním řešením (FVE, dotěsnění prostupu kabelového vedení střešním pláštěm, klasifikace střešního pláště Broof t3).

plk. Ing. Jan Doubrava

ředitel územního odboru Cheb
úřední osoba