

## Усррррррр к ехистенци сítě

Číslo žádosti	20240546
---------------	----------

Žadatel					
Název organizace	ERPLAN s.r.o.	IČ	08082308		
Příjmení, jméno, titul	Duben Ing Ing				
Obec	Havlí k v Brod	PSC	58001		
Ulice / č.p. / č.o./	U Borové .p.69				
E-mail	tomas.duben@roneli.cz	Telefon	730590548	Fax	

Stavebník					
Název organizace	ERPLAN s.r.o.	IČ	08082308		
Příjmení, jméno, titul	Duben Ing Ing				
Obec	Havlí k v Brod	PSC	58001		
Ulice / č.p. / č.o./	U Borové .p.69				
E-mail	tomas.duben@roneli.cz	Telefon	730590548	Fax	

Název stavby	PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje - úprava
--------------	---

V zájmovém území **se nachází** zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma vodních zdrojů a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace.

**Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení.** V případě požadavku připojení na vodovod nebo kanalizaci je nutno možnost připojení projednat s odd. vodorozvoje.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:  
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,  
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,  
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

**Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti CHEVAK Cheb, a. s., jako podklad pro informaci o území, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.** Před zpracováním PD je nutné nechat zařízení vodohospodářské infrastruktury vytyčit pracovníky CHEVAK Cheb, a.s. Konce vodovodních a kanalizačních přípojek jsou zakresleny orientačně, místo napojení je nutné vždy konzultovat s příslušným mistrem.

Územní působnost provozu Cheb:

vodovod Jiří Srnka 739 543 352, kanalizace Zdeněk Marek 739 543 353

Územní působnost provozu Aš:

vodovod Miroslav Brilla 739 543 426, kanalizace Leoš Káda 730 173 964

Územní působnost provozu Mariánské Lázně:

vodovod Roman Stelbacký 739 543 403, kanalizace Dan Cinkanič 739 543 416

Provoz Nebanice:

přiváděcí řady Petr Dick 739 543 451

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Chebu, 2.4.2024

Zájmové území	(viz. příloha)
---------------	----------------

**CHEVAK Cheb, a.s.**  
odd. vodorozvoje  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb



		Příloha č.1	
Obec	Cheb	k žádosti	20240546

Legenda

<b>Kanalizace</b>	<b>Vodovod</b>	<b>Elektrické vedení</b>
v majetku a.s.	v majetku a.s.	v majetku a.s.
provozované smluvně	provozované smluvně	Ochranné pásmo I. stupně
jednotná kanalizace	zásobovací řad	OP II.stupně
dešťová kanalizace	přiváděcí řad	
splašková kanalizace	rozváděcí řad	
jiná/průmyslová kan.	přiváděcí řad-surová voda	

**zařízení neprovozovaná společností CHEVAK Cheb, a.s.**

O stanovisko k existenci sítí neprovozovaných společností CHEVAK Cheb, a.s. (zakreslených červeně) a stanoviska k PD, je nutné zažádat jejich vlastníka.

Žadatel uděluje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne 2.4.2024	Platnost do 2.4.2025
------------------------	----------------------