

LEGENDA:

- Veřejný vodovod PE d110
- Navrhovaná vodovodní přípojka HDPE 100, SDR 11, d50x4,6
- Vnitřní vodovod HDPE 100, SDR 11, d50x4,6
- Kanalizační stoka PVC d300
- Navrhovaná kanalizační přípojka HD-PE 100, SDR11, 40x3,7
- Vnitřní kanalizace KG PVC DN150
- STL plynovod PE d110
- STL plynovodní přípojka d32
- Podzemní vedení ČEZ NN do 1kV
- Probíhající investice ČEZ distribuce
- Odvod a likvidace dešťové kanalizace
- Revizní a filtrační šachty, retenční nádrž
- Řešený objekt
- Hranice pozemku řešeného objektu

Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými platnými normami ČR.

Potrubí venkovní kanalizace je provedeno z tlakového potrubí (např. z PVC)

Přesná poloha a počet okapních svodů VIZ PD ZTI (není součástí této PD).

Tato dokumentace nenahrazuje realizační dokumentaci!! Nutno vypracovat zhotovitelem.


Kóty jsou ve výkresech uváděny v metrech.

Nejm. dovolené vzdál. při souběhu podzemních sítí v m

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
Sdělovací kabely	0,3		0,4	0,4	0,4	0,5
Plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Plynovod do 0,3MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
Kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,6	

Nejm. dovolené vzdál. při křížení podzemních sítí v m

DRUH SÍTÍ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0,3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
Sdělovací kabely	0,3		0,1	0,1	0,2	0,2
Plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Plynovod do 0,3MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15		0,1
Kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800							
PROJEKTANT		KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		<div> PROJEKČNÍ ÚSTAV U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod</div>	ČÍSLO VÝTIKU
Projectica s.r.o.		Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Jan Funda			
				ČKAIT 0015205			
STAVEBNÍK	město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb					DATUM	01/2024
NÁZEV AKCE	PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje		MÍSTO AKCE			REVIZE	
			Šumavská, Cheb 350 02			ÚČEL	
NÁZEV ČÁSTI	D.2.1.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA		Č. POPISNÉ		MÉRITKO		FORMÁT
			Č. POZEMKU		150/1		
			KAT. ÚZEMÍ		Cheb [636576]		
OBSAH VÝKRESU	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ					INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
						123002016	02