

POZNÁMKA:

- před výrobou (objednáním) nutno ověřit skutečný rozměr na stavbě dle souvisejících konstrukcí.
- uvedené rozměry slouží pro potřeby rozpočtu.
- při provádění stavebních prací musí být dodrženy všechny platné bezpečnostní předpisy dle příslušných ČSN a předpisy specifikované investorem

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

vzorník barev bude předložen investorovi, který vybere přesný typ barvy

OZN.	POPIS	SCHÉMA
NEZNAČENO	PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE	
	P1.01–III – 2KS 34A,183B + požární hydrant vsazený H25	1.PP
	N1.01/N2–III – 2KS 34A,183B + požární hydrant nástěnný H25	1.NP
	N3.01–II – 1KS 34A,183B	2.NP
	ČCHUC–II – 1KS 34A,183B	
	POŽÁRNÍ ŠTÍTKY ORIENTAČNÍ	
	V objektu je umístěno bezpečnostní značení dle NV 175/2018 Sb.. Značky jsou umístěny	
	– označení směru úniku a únikových východů . Fotoluminiscenčními tabulkami nebo jako součást nouzového osvětlení .	
	– označení hlavních uzávěrů energií (elektřiny a vody) a cesty k nim.	
	– označení technických místností (kotelny , strojovny)	
	– Označení rozvaděčů el. energie tabulkou „ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ NEHASIT VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“	
	– Označení ústředny EPS	
	– Označení Total stop a Central stop	
	– Označení vypínače FVE	
	– Schodiště ČCHÚC bude označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaží doplněného písmeny „PP“.	