



LEGENDA VYTÁPĚNÍ:

- POTRUBÍ
Cu MĚDĚNÉ TRUBKY POLOTVRDE F25DLE DIN EN 1057 (ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)
Al POTRUBÍ PE-AL-PEX, PN10, ODOLNOST DO 95C (ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)
IZOLACE
TBX IZOLAČNÍ POTRUBNÍ NÁVLEKY Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU (ZNAČENO VNITŘNÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)
PAC MINERÁLNÍ VLN A HLINÍKOVOU FOLII V ROZMĚROVÉ RADE PRO Cú POTRUBÍ (ZNAČENO VNITŘNÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)
RAD. VENTILY
MULTILUX 4-SET ŠROUBENÍ S VENTILEM PRO SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ, UNIVERZÁLNÍ PROVEDENÍ
ZNAČENÍ VENTILŮ
TYP ARMATURY/PROVEDENÍ/DIMENZE/NASTAVENÍ
PROVEDENÍ P=PŘÍME, R=RŮHOVÉ, UP=ÚHLOVÉ PRAVÉ, UL=ÚHLOVÉ LEVÉ, A=AXIÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATUR VIZ TZ A SPECIFIKACE
ARMATURY
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT, DIMENZE
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, DIMENZE
MĚŘICÍ ARMATURY DLE ZYKLOSTI
OTOPNÁ TĚLESA
DESKOVÉ RADIÁTORY RADIK SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM-VÝBĚR DLE ŘEŠENÍ INTERIERU
STÁVAJÍCÍ LITNOVÉ RADIÁTORY

JAROSLAV HOBL
Drobnáková 34
35002 Cheb
IČO : 68808043
mobil : +42060246264
e-mail : j.hobl@seznam.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, KRESLIL
ING. ROMAN MACKO	JAROSLAV HOBL
MŮ : CHEB	ÚČEL : DSŘ, DVZ
DATUM : 08 / 2024	KÚ : CHEB
STAVEBNÍK	Město CHEB
NÁM. KRÁLE JIŘIHO Z PODĚBRAD 1/14, 35002 CHEB	
STAVBA	
REKONSTRUKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY st. p. č. 1458 Oborné Brigády 615/1, 35002 Cheb Ústřední vytápění	1 : 100 č. VÝKRESU
PŮDORYS 1. NP	02