

ŘEZ C-C

ŘEZ D-D

1.11

1.21

1.27

1.12

1.10

1.22

1.14

2.05

0.06













1.02

CHLAZENÍ VZDUCHU
KUCHYNĚ
ERO 140A7V1B
Qch 15,5 kW
Qt 18,0 kW
4,53 kW/400 V/22,2 A
M 120 kg


LEGENDA:

POTRUBÍ
 SPIRÓ POTRUBÍ-PŘÍV
 ANEMOSTAT
 TALÍŘOVÝ VENTIL
 VÝÚSTKA

	MŇOŽSTVÍ VZDUCHU PŘÍVOD
	POŽÁRNÍ IZOLACE 40W
	TEPELNÁ IZOLACE 40W
	POŽÁRNÍ Klapka
	Klapka
	VENTILÁTOR

 MNOŽSTVÍ VZDUCHU PŘÍVOD  MNOŽSTVÍ VZDUCHU ODVOD
 POŽÁRNÍ IZOLACE 40MM  KAUKČUKOVÁ IZOLACE 20MM
 TEPELNÁ IZOLACE 40MM  TEPELNÁ IZOLACE 60MM
 POŽÁRNÍ KLAPKA  REGULATOR PRŮTOKU
 KLAPKA  VZT JEDNOTKA
 VENTILÁTOR  KLIMA JEDNOTKA

revize	popis	datum	vypracova

HIP:	Zodpovědný projektant	Vypracoval:	 M&C AIR Mgr. Michaela Melichar projekce vzduchotechniky
Ateliér Stoeckl	Mgr. M. MELICHAR	Mgr. M. MELICHAR	
<i>Peleida</i>			
Investor:	Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb		
stava:	<div> <div> REKONSTRUKCE KUCHYNĚ SE ZÁZEMÍM NA 1.ZŠ CHEB </div> <div> Novělt čp.130, 330 11 tel.: 602 382 588 melichar@mcair.cz </div> </div>		
část:	D1.4 VZDUCHOTECHNIKA	č. zakázky:	stupeň:
obsah:	ŘEZY C-C, D-D, POHLED JIŽNÍ	MC-23019	DPS
		označení:	měřítko:
		D1.4-07	M 1:50