



Legenda:

- uzemnění páskem FeZn 30x4mm
- zemnicí drát (praporec) FeZn Ø 10mm s umělohmotným pláštěm
- UK uzemňovací krabice zapuštěná do země, Dehn typ 549050
- SK svorka křížová pro základový zemnič, Dehn typ 319209
- SP svorka přípojevací pro připojení ocelových nosníků, Dehn typ 390479
- MET hlavní uzemňovací svorka (přípojnice), Dehn typ 563200

Projektant:		Ing. Jiří Voráč		Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Stehlík		Číslo zakázky:		230901			
Stavebník:		Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb								Datum:		01/2024	
Kraj:		Karlovarský		Obec:		Cheb		Měřítko:		1:100		Stupeň:	
Akce:		Chebský hrad - vstup do kasemat								DPS		Číslo výkresu:	
Část:		Chebský hrad, p.p.č. 16/1 a 2273/36, k.ú. Cheb								D.1.4e Silnoproudá elektrotechnika		Obsah:	
Uzemnění										D.1.4e.8			