

Dopravní stavby a venkovní architektura  
s.r.o.  
Kamila Holotová  
Náměstí Krále Jiřího 6  
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Ivana Radová/354 414 214  
radova@chevak.cz

28.07.2025

### **Stanovisko k PD k povolení stavebního záměru č. 20251071**

Název stavby: 742024 Cheb, Křižovatky upgrade - CHK 03 Evropská - Dukelská

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 242/3, 242/1

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší modernizaci stávajících světelně řízených křižovatek:

D.1.1 - CHK 01 + CHK 02 Pivovarská – Májová – Evropská

D.1.3 - CHK 03 Evropská – Dukelská

D.1.4 - CHK 04 Evropská – Svobody

D.1.5 - CHK 05 + CHK 06 Evropská – Mánesova – Valdštejnova

D.1.7 - CHK 07 Evropská – 26.dubna

D.1.8 - CHK 08 Evropská – K Nemocnici

D.1.9 - CHK 09 Evropská – 17. listopadu

D.1.11 - CHK 11 Ašská – U Hilárie – Vodní

D.1.13 - CHK 13 Ašská – Ke Skalce – Topolová

D.1.14 - CHK 14 + CHK 15 Pražská – Wolkerova – Truhlářská

D.1.16 - CHK 16 + CHK 17 Pivovarská – Žižkova – Wolkerova

D.1.18 - CHK 18 Dukelská – Žižkova

D.1.19 - CHK 19 Májová – Svobody přechod

Modernizace každé křižovatky představuje 3 části, a to stavebně technickou (chodníky, vozovky, dopravní značení), technologickou (signalizace) a elektro (kabelizace). Křižovatky zůstanou řízeny pomocí SSZ a budou fungovat v koordinaci s ostatními křižovatkami. SSZ bude připraveno na připojení na novou dopravně řídicí ústřednu DŘÚ Cheb pomocí optiky nebo 5G mobilní sítě. SSZ bude vybaveno systémem pro jízdu autonomních vozidel pomocí standardu C-ITS dle standardu C-Roads.

Opravy vyžadující povolení stavebního záměru se týkají pouze křižovatek CHK 03, CHK 09 a CHK 13, práce v ostatních křižovatkách budou probíhat v režimu oprav.

#### **CHK 03:**

V ulici Dukelská dojde ke zhotovení vysazené chodníkové plochy ze zámkové dlažby a plochy zeleně z důvodu zkrácení přechodu pro chodce. Stávající UV bude přemístěna mimo vysazenou plochu. Nová UV bude napojena do stávající přípojky UV, stávající UV bude zrušena. Dále budou provedeny bezbariérové úpravy obrubníků, modernizace světelné signalizace, včetně kabeláže, přemístění 8 sloupů světelné signalizace a elektroměrového rozvaděče a úprava svislého a vodorovného dopravního značení.

**CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním povolení výše uvedeného stavebního záměru a s provedením stavby s následujícími podmínkami:**

- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) a nepoužité cizí vody (vody ze studní, minerální vody)
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky/ chodníku/terénu
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

**Podmínky pro provádění stavby:**

- vodohospodářská zařízení v zájmovém území stavby jsou zakreslena pouze orientačně; před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: p. Srnka tel. 739 543 352 – vodovod a p. Marek tel. 739 543 353 – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- stožáry/sloupky/pilířky pro jiná vedení nesmí být osazeny v ochranném pásmu vodovodu/kanalizace, poloha sloupu SSZ č. 8 bude upřesněna na místě stavby, po vytyčení stávající kanalizace
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- bude dodržena TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
- propojení UV na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur

  
**CHEVAK Cheb, a.s.**<sup>13</sup>  
odd. vodorozvoje  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer  
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Ivana Radová  
referent vodorozvoje