


Klimatizační jednotka	CYKY		Napájení objemových čerpadel v m.č. 11	Zásuvka 16A/230V pro myčku nádobí v m.č. 11	Zásovník TUV v m.č.11	Zásovník TUV v m.č.11	Čivka sýlače	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 8, 9, 10, 11	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 8, 13, 14	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 1, 2, 3, 4, 5, 9	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 8	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 8			Napájení osvětlení pro m.č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	Napájení osvětlení pro m.č. 8, 12, 13, 14	Napájení nouzového osvětlení pro 1. NP	
	2xSxC2,5			4x3Cx2,5											2x3Cx1,5	1-CXKH-R		
B10	S10	B12	REZ.	0,2 Z11	2,5 Z12	2,0 Z13	2,0 Z14	1,2 Z15	1,2 Z16	1,2 Z17	1,2 Z18	1,2 Z19	REZ.	REZ.	0,8 S11	0,8 S12	0,8 S23	REZ.



KABEL CYKY 4Bx16

KABEL CYKY 2Dx2,5

[illegible]

Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2, §6, §25 a §100, Zákona č.121/2000 Sb. o autorském právu.

- Ochranné opatření : automatickým odpojením od zdroje
- Základní ochrana : základní izolací, krytem a přepážkami
- ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje při jedné poruše v síti TN

čl. 321.2 - AB - 5
čl. 322.1 - BA - 2
čl. 323.2 - CB - 1

Hlavní projektant - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Pavel Stejskal Odboje 1045/3, 356 01 Sokolov			Razítko:		
Vypracoval:			Projektoval		
Pulkert Petr, Valdštejnova 19, 350 02 Cheb tel. 737 630 749, email: p.pulkert@seznam.cz					
Objednatel:			Odpovědný projektant Pavel Stejskal č.a. 0300714		
Město Cheb					
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb					
A)Kec:					
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUDU 11.MATEŘSKÉ ŠKOLY CHEB, ULICE OSVOBOZENÍ 67, 350 02 CHEB					
Datum dokončení					
Měřítko					
Obal:					
ROZVADĚČE 1 A 2. NP - PAVILON 60/1					
Paré		SO		Č.přiloha	
1		F.1.4.		4	